

#10290#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,961	0	14,58	0	0	14,317	0	0	24	0	62,9	46,9	0,5	0,44	-
22.05.2023	1,345	0	16,615	0	0	16,307	0	0	24	0	63,7	44	0,5	0,43	-
23.05.2023	1,35	0	16,5	0	0	16,194	0	0	24	0	63,8	43,9	0,5	0,43	-
24.05.2023	1,229	0	15,72	0	0	15,43	0	0	24	0	63,7	44,7	0,49	0,43	-
25.05.2023	1,29	0	15,975	0	0	15,677	0	0	24	0	63,9	44,3	0,49	0,43	-
26.05.2023	1,205	0	15,515	0	0	15,228	0	0	24	0	63,8	44,9	0,49	0,43	-
27.05.2023	1,251	0	15,895	0	0	15,601	0	0	24	0	63,7	44,5	0,49	0,43	-
28.05.2023	0,973	0	14,44	0	0	14,178	0	0	24	0	63,1	46,7	0,49	0,43	-
29.05.2023	1,166	0	15,075	0	0	14,794	0	0	24	0	63,9	45,1	0,49	0,43	-
30.05.2023	1,367	0	16,28	0	0	15,974	0	0	24	0	64,2	43,8	0,5	0,43	-
31.05.2023	1,247	0	15,58	0	0	15,289	0	0	24	0	64	44,5	0,49	0,43	-
01.06.2023	1,347	0	16,1	0	0	15,797	0	0	24	0	64,2	43,9	0,49	0,43	-
02.06.2023	1,293	0	15,66	0	0	15,366	0	0	24	0	64,2	44,2	0,49	0,43	-
03.06.2023	1,181	0	15,055	0	0	14,774	0	0	24	0	64	45	0,49	0,43	-
04.06.2023	0,958	0	13,865	0	0	13,609	0	0	24	0	63,6	46,8	0,49	0,43	-
05.06.2023	1,378	0	16,385	0	0	16,078	0	0	24	0	64,2	43,7	0,5	0,43	-
06.06.2023	1,396	0	16,18	0	0	15,874	0	0	24	0	64,5	43,5	0,5	0,43	-
07.06.2023	1,136	0	14,62	0	0	14,346	0	0	24	0	64,1	45,2	0,5	0,43	-
08.06.2023	1,179	0	14,86	0	0	14,582	0	0	24	0	64,1	44,8	0,5	0,43	-
09.06.2023	1,122	0	14,585	0	0	14,313	0	0	24	0	64	45,3	0,5	0,43	-
10.06.2023	1,034	0	14,165	0	0	13,903	0	0	24	0	63,7	46	0,5	0,42	-
11.06.2023	0,905	0	13,385	0	0	13,138	0	0	24	0	63,7	47,2	0,5	0,43	-
12.06.2023	0,903	0	13,31	0	0	13,064	0	0	24	0	63,8	47,3	0,5	0,43	-
13.06.2023	1,409	0	16,67	0	0	16,356	0	0	24	0	64,3	43,8	0,5	0,43	-
14.06.2023	1,116	0	14,545	0	0	14,273	0	0	24	0	64,1	45,4	0,5	0,43	-
15.06.2023	1,155	0	15,39	0	0	15,107	0	0	24	0	63,5	45,2	0,5	0,43	-
16.06.2023	1,194	0	15,075	0	0	14,792	0	0	24	0	64,2	45	0,5	0,43	-
17.06.2023	1,079	0	14,475	0	0	14,205	0	0	24	0	64	45,9	0,5	0,43	-
18.06.2023	0,928	0	13,655	0	0	13,402	0	0	24	0	63,8	47,2	0,5	0,43	-
19.06.2023	1,175	0	14,95	0	0,103	14,671	0	0,102	24	0	64,1	45,2	0,5	0,43	-
20.06.2023	1,119	0,017	13,965	0	0	13,707	0	0	24	0	63,7	44,2	0,5	0,43	-
Итого:	36,391	0	469,07	0	0,103	460,346	0	0,102	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,692														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	8428,08	76538,82	0	2,785	74686,504	0	2,757	17251	976
20.06.2023	8464,47	77007,89	0	2,888	75146,85	0	2,859	17995	976

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:43:10