

#133861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)

4754

9256

ТВ7 (АССII)

20133947

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,379	0	14,735	0	0	14,443	0	0	24	0	66,1	43,3	0,5	0,48	-
22.05.2025	1,278	0	14,265	0	0	13,985	0	0	24	0	65,8	44	0,5	0,48	-
23.05.2025	1,377	0	14,905	0	0	14,612	0	0	24	0	65,9	43,3	0,5	0,48	-
24.05.2025	1,193	0	13,675	0	0	13,407	0	0	24	0	65,7	44,5	0,5	0,48	-
25.05.2025	1,014	0	12,565	0	0	12,319	0	0	24	0	65,6	46	0,5	0,48	-
26.05.2025	1,342	0	14,345	0	0	14,06	0	0	24	0	66,3	43,5	0,51	0,49	-
27.05.2025	1,271	0	13,94	0	0	13,664	0	0	24	0	66,1	43,9	0,51	0,48	-
28.05.2025	1,322	0	14,275	0	0	13,991	0	0	24	0	66,2	43,6	0,51	0,48	-
29.05.2025	1,228	0	13,735	0	0	13,463	0	0	24	0	66	44,2	0,5	0,48	-
30.05.2025	1,276	0	14,005	0	0	13,727	0	0	24	0	66,1	43,9	0,5	0,48	-
31.05.2025	1,423	0	14,96	0	0	14,662	0	0	24	0	66,3	43,2	0,51	0,49	-
01.06.2025	0,993	0	12,32	0	0	12,08	0	0	24	0	65,6	46	0,5	0,49	-
02.06.2025	1,349	0	14,395	0	0	14,109	0	0	24	0	66,2	43,4	0,51	0,49	-
03.06.2025	1,212	0	13,655	0	0	13,386	0	0	24	0	66	44,3	0,51	0,49	-
04.06.2025	1,242	0	13,765	0	0	13,492	0	0	24	0	66,1	44,1	0,51	0,49	-
05.06.2025	1,116	0	13,08	0	0	12,823	0	0	24	0	65,8	45,1	0,51	0,49	-
06.06.2025	1,254	0	13,93	0	0	13,655	0	0	24	0	66	44,1	0,51	0,49	-
07.06.2025	1,077	0	12,8	0	0	12,549	0	0	24	0	65,8	45,3	0,51	0,49	-
08.06.2025	0,931	0	11,96	0	0	11,727	0	0	24	0	65,5	46,5	0,51	0,49	-
09.06.2025	1,256	0	14,12	0	0	13,842	0	0	24	0	65,8	44,1	0,51	0,49	-
10.06.2025	1,167	0	13,595	0	0	13,329	0	0	24	0	65,5	44,6	0,51	0,49	-
11.06.2025	1,262	0	14,34	0	0	14,061	0	0	24	0	65,5	44,1	0,51	0,49	-
12.06.2025	0,992	0	12,675	0	0	12,431	0	0	24	0	65,1	46	0,51	0,49	-
13.06.2025	1,151	0	13,65	0	0	13,385	0	0	24	0	65,3	44,8	0,51	0,49	-
14.06.2025	1,067	0	13,315	0	0	13,06	0	0	24	0	64,9	45,4	0,5	0,49	-
15.06.2025	0,944	0	12,42	0	0	12,182	0	0	24	0	65	46,5	0,51	0,49	-
16.06.2025	1,14	0	13,525	0	0	13,264	0	0	24	0	65,2	44,7	0,5	0,48	-
17.06.2025	1,135	0	13,67	0	0	13,406	0	0	24	0	65,2	45	0,51	0,49	-
18.06.2025	1,019	0	16,93	0	0	16,658	0	0	24	0	58,8	44,1	0,35	0,35	-
19.06.2025	1,141	0	14,49	0	0	14,218	0	0	24	0	64,3	45,1	0,49	0,47	-
20.06.2025	1,215	0	14,04	0	0	13,766	0	0	24	0	65,5	44,5	0,5	0,47	-
Итого:	36,766	0	428,08	0	0	419,756	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,781														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	399,336	3790,01	0	0,028	3710,322	0	0,028	1501	39
20.06.2025	436,103	4218,09	0	0,028	4130,077	0	0,028	2245	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:31:15