

# #10291#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 9256  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20133947  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	1,056	0	13,21	0	0	12,964	0	0	24	0	63,9	44,5	0,51	0,43	-
22.06.2023	1,057	0	13,34	0	0	13,093	0	0	24	0	63,8	44,5	0,5	0,43	-
23.06.2023	1,05	0	13,35	0	0	13,103	0	0	24	0	63,8	44,6	0,5	0,43	-
24.06.2023	0,868	0	12,01	0	0	11,789	0	0	24	0	63,5	45,9	0,5	0,43	-
25.06.2023	0,835	0	12,155	0	0	11,934	0	0	24	0	63,1	46,4	0,5	0,43	-
26.06.2023	1,035	0	13,4	0	0	13,152	0	0	24	0	63,7	44,9	0,5	0,43	-
27.06.2023	1,077	0	13,61	0	0	13,357	0	0	24	0	63,8	44,6	0,51	0,42	-
28.06.2023	0,341	0	9,885	0	0	9,736	0	0	24	0	57,1	48,9	0,22	0,29	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25	23,2	0	0	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	22,7	0	0	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	22,5	0	0	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	22,6	0	0	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,1	0	0	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	21,5	0	0	-
05.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,2	0	0	-
06.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,4	0	0	-
07.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	21,5	0	0	-
08.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	21,9	0	0	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,3	0	0	-
10.07.2023	0,826	0	9,36	0	0,151	9,189	0	0,15	24	0	63,2	42,3	0,29	0,24	-
11.07.2023	1,096	0,022	15,19	0	0,303	14,926	0	0,3	24	0	61,6	44,9	0,47	0,41	-
12.07.2023	1,148	0,049	14,08	0	0,302	13,821	0	0,299	24	0	63,6	44,6	0,51	0,42	-
13.07.2023	1,163	0,05	13,37	0	0,114	13,114	0	0,113	24	0	64,8	44	0,51	0,43	-
14.07.2023	1,105	0,019	12,765	0	0,001	12,518	0	0,001	24	0	65,2	44,2	0,51	0,43	-
15.07.2023	0,927	0	11,63	0	0	11,406	0	0	24	0	65,1	45,7	0,51	0,43	-
16.07.2023	0,822	0	10,845	0	0	10,636	0	0	24	0	65,1	46,6	0,51	0,43	-
17.07.2023	1,049	0	12,62	0	0	12,377	0	0	24	0	65	44,8	0,51	0,43	-
18.07.2023	1,05	0	12,05	0	0	11,813	0	0	24	0	65,9	44,7	0,51	0,43	-
19.07.2023	1,045	0	12,435	0	0	12,195	0	0	24	0	65,2	44,8	0,5	0,43	-
20.07.2023	1,032	0	13,335	0	0	13,088	0	0	24	0	63,7	44,9	0,5	0,43	-
Итого:	18,582	0	238,64	0	0,871	234,211	0	0,863	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,438														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	8464,47	77007,89	0	2,888	75146,85	0	2,859	17995	976
20.07.2023	8483,052	77246,53	0	3,759	75381,062	0	3,723	18715	976

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2023 14:50:04