

#90596#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 9256  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 20133947  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2024 | 1,125   | 0         | 15,735  | 0       | 0       | 15,443 | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,8   | 46,4   | 0,5     | 0,45    | -           |
| 22.06.2024 | 1,048   | 0         | 15,81   | 0       | 0       | 15,522 | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 47     | 0,5     | 0,45    | -           |
| 23.06.2024 | 0,916   | 0         | 14,235  | 0       | 0       | 13,973 | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,6   | 47,9   | 0,5     | 0,45    | -           |
| 24.06.2024 | 1,18    | 0         | 16,245  | 0       | 0       | 15,944 | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 46     | 0,5     | 0,45    | -           |
| 25.06.2024 | 1,154   | 0         | 15,87   | 0       | 0       | 15,576 | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 46     | 0,49    | 0,45    | -           |
| 26.06.2024 | 0,349   | 0         | 16,535  | 0       | 0       | 16,333 | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,6   | 47,1   | 0,27    | 0,26    | -           |
| 27.06.2024 | 0       | 0         | 1,31    | 0       | 0       | 1,306  | 0      | 0      | 24       | 0       | 27,2   | 32,8   | 0,05    | 0,05    | -           |
| 28.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 25,2   | 24,6   | 0       | 0       | -           |
| 29.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 24,9   | 24,2   | 0       | 0       | -           |
| 30.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 24,6   | 24,1   | 0       | 0       | -           |
| 01.07.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 24,5   | 24,1   | 0       | 0       | -           |
| 02.07.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,5   | 23     | 0,28    | 0       | -           |
| 03.07.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 22,1   | 21,9   | 0,56    | 0       | -           |
| 04.07.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,4   | 21,2   | 0,56    | 0       | -           |
| 05.07.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,4   | 21,2   | 0,51    | 0       | -           |
| 06.07.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,8   | 21,4   | 0       | 0       | -           |
| 07.07.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 22,8   | 22,3   | 0       | 0       | -           |
| 08.07.2024 | 0,829   | 0         | 11,105  | 0       | 0       | 10,906 | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 44,4   | 0,28    | 0,26    | -           |
| 09.07.2024 | 1,059   | 0         | 16,77   | 0       | 0       | 16,471 | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 47,1   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 10.07.2024 | 1,034   | 0         | 16,255  | 0       | 0       | 15,962 | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 47,3   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 11.07.2024 | 1,044   | 0         | 15,765  | 0       | 0       | 15,477 | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,3   | 47,2   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 12.07.2024 | 1,047   | 0         | 16,245  | 0       | 0       | 15,952 | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 47,2   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 13.07.2024 | 0,985   | 0         | 15,26   | 0       | 0       | 14,981 | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,2   | 47,5   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 14.07.2024 | 0,905   | 0         | 14,94   | 0       | 0       | 14,67  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 48,2   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 15.07.2024 | 1,043   | 0         | 15,635  | 0       | 0       | 15,348 | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,4   | 47,2   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 16.07.2024 | 1,01    | 0         | 15,665  | 0       | 0       | 15,38  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 47,4   | 0,49    | 0,46    | -           |
| 17.07.2024 | 1,054   | 0         | 14,425  | 0       | 0       | 14,151 | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 46,8   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 18.07.2024 | 0,979   | 0         | 13,805  | 0       | 0       | 13,543 | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 47,4   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 19.07.2024 | 1,036   | 0         | 14,255  | 0       | 0       | 13,984 | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,7   | 47     | 0,5     | 0,46    | -           |
| 20.07.2024 | 0,962   | 0         | 13,515  | 0       | 0       | 13,258 | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,7   | 47,4   | 0,5     | 0,46    | -           |
| Итого:     | 18,759  | 0         | 289,38  | 0       | 0       | 284,18 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 4,481   |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж    | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т  | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 20.06.2024 | 12568,671 | 118827,12 | 0      | 21,093 | 115956,928 | 0     | 20,933 | 26769   | 986    |
| 20.07.2024 | 12587,428 | 119116,5  | 0      | 21,093 | 116241,109 | 0     | 20,933 | 27489   | 986    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.07.2024 10:25:21