

#10292#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	1,745	0	17,02	0	0	16,68	0	0	24	0	66,3	41,3	0,49	0,43	-
22.07.2021	1,777	0	16,58	0	0	16,242	0	0	24	0	67,2	41,1	0,5	0,43	-
23.07.2021	1,754	0	16,52	0	0	16,184	0	0	24	0	67,1	41,2	0,5	0,43	-
24.07.2021	1,742	0	17,12	0	0	16,78	0	0	24	0	66,1	41,3	0,5	0,43	-
25.07.2021	1,615	0	16,35	0	0	16,026	0	0	24	0	66,2	42,1	0,5	0,44	-
26.07.2021	1,743	0	16,605	0	0	16,269	0	0	24	0	66,9	41,4	0,5	0,44	-
27.07.2021	1,724	0	16,31	0	0	15,977	0	0	24	0	67,2	41,5	0,5	0,44	-
28.07.2021	1,805	0	16,95	0	0	16,606	0	0	24	0	67	41,1	0,5	0,44	-
29.07.2021	1,748	0	16,745	0	0	16,406	0	0	24	0	66,8	41,4	0,5	0,44	-
30.07.2021	1,794	0	16,81	0	0	16,467	0	0	24	0	67,1	41,1	0,5	0,43	-
31.07.2021	1,662	0	16,045	0	0	15,719	0	0	24	0	67,1	41,9	0,5	0,44	-
01.08.2021	1,647	0	16,2	0	0	15,873	0	0	24	0	66,8	42	0,5	0,44	-
02.08.2021	1,702	0	16,01	0	0,001	15,687	0	0,001	24	0	66,7	40,8	0,46	0,4	-
03.08.2021	1,84	0	17,215	0	0	16,866	0	0	24	0	67	40,9	0,5	0,44	-
04.08.2021	1,898	0	17,33	0	0	16,976	0	0	24	0	67,2	40,5	0,5	0,44	-
05.08.2021	1,856	0	17,46	0	0	17,108	0	0	24	0	66,6	40,7	0,5	0,44	-
06.08.2021	1,844	0	17,575	0	0	17,224	0	0	24	0	66,4	40,9	0,5	0,44	-
07.08.2021	1,811	0	17,225	0	0	16,879	0	0	24	0	66,6	41	0,5	0,44	-
08.08.2021	1,762	0	16,72	0	0	16,382	0	0	24	0	66,9	41,2	0,5	0,44	-
09.08.2021	1,92	0	17,82	0	0	17,462	0	0	24	0	66,7	40,4	0,49	0,44	-
10.08.2021	1,906	0	17,675	0	0	17,319	0	0	24	0	66,8	40,5	0,49	0,44	-
11.08.2021	1,941	0	17,79	0	0	17,431	0	0	24	0	66,9	40,3	0,49	0,44	-
12.08.2021	1,866	0	17,44	0	0	17,089	0	0	24	0	66,7	40,6	0,49	0,44	-
13.08.2021	1,933	0	17,97	0	0	17,61	0	0	24	0	66,5	40,3	0,5	0,44	-
14.08.2021	1,83	0	17,41	0	0	17,062	0	0	24	0	66,4	40,8	0,5	0,44	-
15.08.2021	1,735	0	16,635	0	0	16,3	0	0	24	0	66,7	41,3	0,5	0,44	-
16.08.2021	1,925	0	17,585	0	0	17,23	0	0	24	0	66,9	40,2	0,5	0,44	-
17.08.2021	1,874	0	17,775	0	0	17,42	0	0	24	0	66,4	40,7	0,49	0,44	-
18.08.2021	1,932	0	17,965	0	0	17,606	0	0	24	0	66,5	40,3	0,49	0,44	-
19.08.2021	1,978	0	18,005	0	0	17,642	0	0	24	0	66,7	39,9	0,49	0,44	-
20.08.2021	1,937	0	17,685	0	0	17,327	0	0	24	0	66,8	40,2	0,5	0,44	-
Итого:	56,246	0	530,545	0	0,001	519,849	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,434														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	80,888	843,42	0	0,248	827,93	0	0,246	1251	920
20.08.2021	137,135	1373,965	0	0,249	1347,778	0	0,247	1995	920

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 10:13:55