

#10281#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
 Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
 Номер абонента 4754
 Порядковый номер 9256
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20133947
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	1,309	0	11,5	0	0	11,275	0	0	24	0	65,6	37,9	0,49	0,42	-
22.07.2022	2,349	0	22,585	0	0	22,144	0	0	24	0	65,6	40,3	0,51	0,42	-
23.07.2022	2,221	0	21,955	0	0	21,531	0	0	24	0	65,2	40,6	0,5	0,42	-
24.07.2022	2,131	0	20,97	0	0	20,562	0	0	24	0	65,5	40,7	0,5	0,42	-
25.07.2022	2,203	0	23,055	0	0	22,601	0	0	24	0	65,9	42,6	0,51	0,42	-
26.07.2022	1,946	0	18,735	0	0	18,375	0	0	24	0	65	39,7	0,51	0,42	-
27.07.2022	1,631	0	17,195	0	0	16,869	0	0	24	0	64,7	41,6	0,5	0,42	-
28.07.2022	1,242	0	14,685	0	0	14,411	0	0	24	0	64	43,4	0,5	0,42	-
29.07.2022	1,083	0	14,735	0	0	14,457	0	0	24	0	64,4	46,6	0,51	0,42	-
30.07.2022	0,992	0	14,195	0	0	13,929	0	0	24	0	64,1	47,2	0,51	0,42	-
31.07.2022	0,862	0	13,33	0	0	13,083	0	0	24	0	63,7	47,9	0,5	0,42	-
01.08.2022	1,085	0	15,125	0	0	14,843	0	0	24	0	64,1	46,6	0,5	0,42	-
02.08.2022	1,497	0	17,705	0	0	17,366	0	0	24	0	65	44,4	0,5	0,42	-
03.08.2022	3,983	0	34,89	0	0	34,19	0	0	24	0	66,6	38,8	0,5	0,41	-
04.08.2022	1,005	0	14,325	0	0	14,058	0	0	24	0	63,9	46,9	0,5	0,42	-
05.08.2022	0,998	0	14	0	0	13,737	0	0	24	0	64,1	46,8	0,51	0,43	-
06.08.2022	0,792	0	11,455	0	0	11,243	0	0	24	0	63,7	46,9	0,51	0,43	-
07.08.2022	0,791	0	12,44	0	0	12,209	0	0	24	0	63,7	48,3	0,5	0,43	-
08.08.2022	0,983	0	14,46	0	0	14,188	0	0	24	0	64,3	47,8	0,49	0,43	-
09.08.2022	1,057	0	14,92	0	0	14,639	0	0	24	0	64,3	47,1	0,49	0,43	-
10.08.2022	1,104	0	16,08	0	0	15,774	0	0	24	0	64,6	47,9	0,49	0,43	-
11.08.2022	1,11	0	16,415	0	0	16,106	0	0	24	0	64,3	47,9	0,49	0,43	-
12.08.2022	1,062	0	15,935	0	0	15,635	0	0	24	0	64,3	48,1	0,49	0,43	-
13.08.2022	0,986	0	15,12	0	0	14,835	0	0	24	0	64,4	48,5	0,5	0,43	-
14.08.2022	0,867	0	14,36	0	0	14,092	0	0	24	0	64	49,4	0,49	0,43	-
15.08.2022	1,077	0	15,84	0	0	15,539	0	0	24	0	64,5	48	0,5	0,43	-
16.08.2022	0,985	0	15,16	0	0	14,873	0	0	24	0	64,4	48,6	0,5	0,43	-
17.08.2022	1,056	0	15,765	0	0	15,467	0	0	24	0	64,4	48,1	0,5	0,43	-
18.08.2022	0,973	0	14,815	0	0	14,535	0	0	24	0	64,5	48,6	0,5	0,43	-
19.08.2022	1,054	0	15,105	0	0,214	14,818	0	0,212	24	0	64,6	48,3	0,5	0,43	-
20.08.2022	0,939	0,039	14,675	0	0	14,399	0	0	24	0	64,3	48,8	0,5	0,43	-
Итого:	41,373	0	511,53	0	0,214	501,783	0	0,212	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,882														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	4366,962	38121,265	0	1,141	37201,615	0	1,131	10004	927
20.08.2022	4408,334	38632,795	0	1,355	37703,4	0	1,342	10748	927

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.08.2022 13:03:43