

#28675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
 Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
 Номер абонента 4754
 Порядковый номер 9256
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20133947
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	1,041	0	12,855	0	0	12,612	0	0	24	0	64,4	44,7	0,51	0,43	-
22.07.2023	0,989	0	12,695	0	0	12,458	0	0	24	0	64,1	45,1	0,51	0,44	-
23.07.2023	0,847	0	11,91	0	0	11,69	0	0	24	0	63,6	46,3	0,51	0,43	-
24.07.2023	1,084	0	13,54	0	0	13,288	0	0	24	0	63,9	44,5	0,51	0,43	-
25.07.2023	1,056	0	13,155	0	0	12,909	0	0	24	0	64,1	44,6	0,52	0,43	-
26.07.2023	1,09	0	14,015	0	0	13,76	0	0	24	0	63,3	44,3	0,51	0,44	-
27.07.2023	1,064	0	13,455	0	0	13,205	0	0	24	0	63,8	44,5	0,51	0,43	-
28.07.2023	1,123	0	13,58	0	0	13,327	0	0	24	0	64,1	44	0,51	0,43	-
29.07.2023	0,932	0	12,355	0	0	12,126	0	0	24	0	63,8	45,4	0,51	0,43	-
30.07.2023	0,826	0	11,6	0	0	11,386	0	0	24	0	63,6	46,3	0,52	0,43	-
31.07.2023	1,087	0	13,315	0	0	13,066	0	0	24	0	64,1	44,3	0,51	0,43	-
01.08.2023	1,07	0	12,825	0	0	12,582	0	0	24	0	64,5	44,2	0,51	0,44	-
02.08.2023	0,989	0	12,95	0	0	12,712	0	0	24	0	63,5	44,9	0,5	0,44	-
03.08.2023	1,119	0	13,82	0	0	13,564	0	0	24	0	63,7	44	0,5	0,44	-
04.08.2023	1,104	0	13,565	0	0	13,312	0	0	24	0	63,9	44,1	0,5	0,44	-
05.08.2023	0,947	0	12,49	0	0	12,26	0	0	24	0	63,6	45,2	0,5	0,44	-
06.08.2023	0,821	0	12,025	0	0	11,808	0	0	24	0	62,8	46,2	0,5	0,44	-
07.08.2023	1,17	0	15,38	0	0	15,108	0	0	24	0	62,2	43,7	0,49	0,44	-
08.08.2023	1,1	0	14,085	0	0	13,83	0	0	24	0	63	44	0,49	0,45	-
09.08.2023	1,15	0	13,985	0	0	13,728	0	0	24	0	63,6	43,5	0,49	0,45	-
10.08.2023	1,284	0	14,865	0	0	14,591	0	0	24	0	63,6	42,6	0,49	0,45	-
11.08.2023	1,125	0	14,1	0	0	13,844	0	0	24	0	63,1	43,7	0,48	0,45	-
12.08.2023	0,989	0	13,5	0	0	13,257	0	0	24	0	62,6	44,8	0,48	0,45	-
13.08.2023	0,852	0	12,56	0	0	12,336	0	0	24	0	62,5	46	0,49	0,45	-
14.08.2023	1,076	0	13,56	0	0	13,311	0	0	24	0	63,4	44,1	0,49	0,44	-
15.08.2023	1,109	0	13,925	0	0	13,671	0	0	24	0	63,3	43,9	0,49	0,44	-
16.08.2023	1,023	0	12,625	0	0	12,389	0	0	24	0	64,1	44,4	0,5	0,44	-
17.08.2023	1,019	0	12,755	0	0	12,518	0	0	24	0	64	44,5	0,5	0,44	-
18.08.2023	1,112	0	13,375	0	0	13,125	0	0	24	0	64	43,8	0,5	0,44	-
19.08.2023	0,894	0	12,165	0	0	11,942	0	0	24	0	63,4	45,5	0,5	0,44	-
20.08.2023	0,798	0	11,375	0	0	11,166	0	0	24	0	63,5	46,4	0,5	0,44	-
Итого:	31,89	0	408,405	0	0	400,881	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,617														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	8483,052	77246,53	0	3,759	75381,062	0	3,723	18715	976
20.08.2023	8514,943	77654,935	0	3,759	75781,942	0	3,723	19459	976

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.08.2023 7:50:53