

#145165#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)

4754

9256

ТВ7 (АСЦП)

20133947

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,032	0	14,14	0	0	13,874	0	0	24	0	64,3	46,6	0,51	0,47	-
22.07.2025	0,971	0	13,72	0	0	13,462	0	0	24	0	64,2	47	0,5	0,47	-
23.07.2025	1,023	0	14,535	0	0	14,266	0	0	24	0	63,7	46,6	0,5	0,47	-
24.07.2025	0,959	0	13,635	0	0	13,379	0	0	24	0	64,2	47,1	0,5	0,47	-
25.07.2025	1,001	0	13,985	0	0	13,723	0	0	24	0	64,2	46,8	0,51	0,47	-
26.07.2025	0,887	0	12,93	0	0	12,687	0	0	24	0	64,2	47,5	0,52	0,48	-
27.07.2025	0,864	0	13,045	0	0	12,803	0	0	24	0	63,9	47,8	0,52	0,48	-
28.07.2025	0,983	0	13,715	0	0	13,457	0	0	24	0	64,3	46,9	0,51	0,47	-
29.07.2025	0,98	0	13,92	0	0	13,66	0	0	24	0	64	46,9	0,5	0,47	-
30.07.2025	0,987	0	14,3	0	0	14,036	0	0	24	0	63,6	46,8	0,49	0,47	-
31.07.2025	0,939	0	13,865	0	0	13,609	0	0	24	0	63,7	47,2	0,5	0,47	-
01.08.2025	1,032	0	14,215	0	0	13,948	0	0	24	0	64,2	46,6	0,51	0,47	-
02.08.2025	0,927	0	13,57	0	0	13,318	0	0	24	0	63,9	47,3	0,51	0,47	-
03.08.2025	0,868	0	13,365	0	0	13,118	0	0	24	0	63,5	47,8	0,51	0,47	-
04.08.2025	0,981	0	13,545	0	0	13,288	0	0	24	0	64,5	46,9	0,51	0,47	-
05.08.2025	0,979	0	14,16	0	0	13,897	0	0	24	0	63,8	47	0,5	0,47	-
06.08.2025	1,036	0	14,47	0	0	14,201	0	0	24	0	63,9	46,5	0,5	0,48	-
07.08.2025	1,068	0	14,36	0	0	14,091	0	0	24	0	64,2	46,1	0,5	0,48	-
08.08.2025	1,027	0	14,57	0	0	14,3	0	0	24	0	63,8	46,6	0,5	0,48	-
09.08.2025	0,927	0	13,865	0	0	13,608	0	0	24	0	63,7	47,4	0,5	0,48	-
10.08.2025	0,86	0	13,465	0	0	13,217	0	0	24	0	63,5	48	0,5	0,48	-
11.08.2025	1,027	0	14,685	0	0	14,412	0	0	24	0	63,8	46,8	0,5	0,48	-
12.08.2025	0,96	0	13,975	0	0	13,719	0	0	24	0	63,4	46,7	0,5	0,48	-
13.08.2025	1,02	0	14,215	0	0,025	13,949	0	0,025	24	0	64,1	46,7	0,51	0,48	-
14.08.2025	1,045	0,004	14,215	0	0,429	13,952	0	0,425	24	0	63,8	47,2	0,5	0,49	-
15.08.2025	0,944	0,073	13,77	0	0	13,515	0	0	24	0	63,9	47,2	0,5	0,49	-
16.08.2025	0,89	0	13,45	0	0	13,201	0	0	24	0	63,8	47,7	0,5	0,49	-
17.08.2025	0,899	0	13,59	0	0	13,339	0	0	24	0	63,7	47,6	0,5	0,49	-
18.08.2025	0,994	0	14,39	0	0	14,122	0	0	24	0	63,9	47,1	0,5	0,49	-
19.08.2025	0,956	0	14,285	0	0	14,021	0	0	24	0	63,8	47,5	0,49	0,48	-
20.08.2025	0,985	0	14,49	0	0	14,221	0	0	24	0	63,7	47,2	0,48	0,47	-
Итого:	30,051	0	432,44	0	0,454	424,393	0	0,45	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,178														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	455,055	4474,925	0	0,028	4382,08	0	0,028	2965	39
20.08.2025	485,106	4907,365	0	0,482	4806,472	0	0,477	3709	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:33:14