

#10293#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	1,847	0	17,3	0	0	16,953	0	0	24	0	66,6	40,6	0,5	0,44	-
22.08.2021	1,783	0	16,855	0	0	16,515	0	0	24	0	66,7	41	0,5	0,44	-
23.08.2021	2,043	0	18,115	0	0	17,748	0	0	24	0	66,9	39,5	0,5	0,44	-
24.08.2021	1,96	0	17,675	0	0	17,317	0	0	24	0	66,9	39,9	0,49	0,44	-
25.08.2021	1,978	0	17,745	0	0	17,385	0	0	24	0	66,9	39,7	0,49	0,44	-
26.08.2021	1,921	0	17,505	0	0	17,151	0	0	24	0	66,8	40,1	0,49	0,44	-
27.08.2021	1,954	0	17,535	0	0	17,179	0	0	24	0	67	39,9	0,49	0,44	-
28.08.2021	1,897	0	17,185	0	0	16,836	0	0	24	0	67,1	40,2	0,49	0,44	-
29.08.2021	1,801	0	17,015	0	0	16,673	0	0	24	0	66,6	40,8	0,49	0,45	-
30.08.2021	2,021	0	17,955	0	0	17,591	0	0	24	0	66,9	39,5	0,49	0,45	-
31.08.2021	2,04	0	17,955	0	0	17,591	0	0	24	0	67	39,3	0,49	0,45	-
01.09.2021	2,035	0	18,06	0	0	17,695	0	0	24	0	66,9	39,4	0,49	0,45	-
02.09.2021	2,043	0	18,44	0	0	18,072	0	0	24	0	66,4	39,4	0,49	0,45	-
03.09.2021	2,032	0	18,395	0	0	18,029	0	0	24	0	66,4	39,5	0,49	0,45	-
04.09.2021	2,069	0	18,435	0	0	18,064	0	0	24	0	66,6	39,2	0,49	0,45	-
05.09.2021	1,9	0	17,72	0	0	17,367	0	0	24	0	66,3	40,1	0,49	0,45	-
06.09.2021	2,233	0	19,4	0	0	19,012	0	0	24	0	66,5	38,4	0,49	0,44	-
07.09.2021	2,081	0	18,94	0	0	18,566	0	0	24	0	66	39,3	0,49	0,44	-
08.09.2021	2,091	0	18,32	0	0	17,95	0	0	24	0	66,9	39,1	0,5	0,45	-
09.09.2021	1,991	0	18,1	0	0	17,737	0	0	24	0	66,5	39,7	0,49	0,44	-
10.09.2021	2,053	0	18,43	0	0	18,061	0	0	24	0	66,5	39,4	0,5	0,44	-
11.09.2021	1,887	0	17,685	0	0	17,333	0	0	24	0	66,3	40,3	0,5	0,44	-
12.09.2021	1,771	0	16,925	0	0	16,587	0	0	24	0	66,4	40,9	0,5	0,44	-
13.09.2021	1,949	0	17,695	0	0	17,339	0	0	24	0	66,7	39,9	0,5	0,44	-
14.09.2021	1,978	0	18,54	0	0	18,177	0	0	24	0	65,6	39,6	0,49	0,44	-
15.09.2021	2,061	0	18,24	0	0	17,871	0	0	24	0	66,8	39,3	0,5	0,44	-
16.09.2021	2,099	0	18,36	0	0	17,988	0	0	24	0	66,8	39	0,5	0,44	-
17.09.2021	2,1	0	18,25	0	0	17,879	0	0	24	0	67	38,9	0,5	0,44	-
18.09.2021	1,975	0	17,685	0	0	17,328	0	0	24	0	66,8	39,6	0,5	0,44	-
19.09.2021	1,935	0	17,66	0	0	17,306	0	0	24	0	66,5	39,8	0,49	0,44	-
20.09.2021	1,719	0	14,295	0	0	14,007	0	0	24	0	66,7	37,3	0,49	0,4	-
Итого:	61,247	0	552,415	0	0	541,307	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,629														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	137,135	1373,965	0	0,249	1347,778	0	0,247	1995	920
20.09.2021	198,385	1926,38	0	0,249	1889,084	0	0,247	2739	920

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 8:10:36