

#95148#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,966	0	14,39	0	0	14,124	0	0	24	0	63,7	47,4	0,49	0,46	-
22.08.2024	1,043	0	14,73	0	0	14,455	0	0	24	0	64	46,8	0,49	0,46	-
23.08.2024	1,003	0	13,78	0	0	13,519	0	0	24	0	64,5	46,8	0,5	0,46	-
24.08.2024	0,965	0	13,905	0	0	13,644	0	0	24	0	64,2	47,3	0,5	0,46	-
25.08.2024	0,925	0	13,945	0	0	13,689	0	0	24	0	63,5	47,4	0,5	0,45	-
26.08.2024	1,014	0	14,535	0	0	14,263	0	0	24	0	64,1	47,1	0,49	0,45	-
27.08.2024	1,014	0	14,145	0	0	13,879	0	0	24	0	64,4	47	0,5	0,45	-
28.08.2024	1,015	0	14,12	0	0	13,853	0	0	24	0	64,5	47	0,49	0,45	-
29.08.2024	0,995	0	14,16	0	0	13,893	0	0	24	0	64,3	47,2	0,49	0,45	-
30.08.2024	0,976	0	13,56	0	0	13,302	0	0	24	0	64,7	47,1	0,5	0,45	-
31.08.2024	0,944	0	13,3	0	0	13,047	0	0	24	0	64,7	47,4	0,49	0,45	-
01.09.2024	0,927	0	13,355	0	0	13,103	0	0	24	0	64,4	47,5	0,49	0,45	-
02.09.2024	1,055	0	14,97	0	0	14,692	0	0	24	0	63,7	46,6	0,49	0,45	-
03.09.2024	1,03	0	14,185	0	0	13,917	0	0	24	0	64,4	46,8	0,49	0,45	-
04.09.2024	1,014	0	13,88	0	0	13,616	0	0	24	0	64,7	46,9	0,5	0,45	-
05.09.2024	1,004	0	14,26	0	0	13,992	0	0	24	0	64,1	47	0,5	0,45	-
06.09.2024	1,058	0	14,62	0	0	14,346	0	0	24	0	64,2	46,6	0,5	0,45	-
07.09.2024	0,977	0	13,325	0	0	13,072	0	0	24	0	64,6	46,8	0,5	0,45	-
08.09.2024	0,891	0	13,27	0	0	13,022	0	0	24	0	64	47,7	0,5	0,45	-
09.09.2024	1,136	0	15,32	0	0	15,035	0	0	24	0	63,9	45,9	0,5	0,46	-
10.09.2024	1,016	0	13,885	0	0	13,622	0	0	24	0	64,6	46,8	0,49	0,46	-
11.09.2024	1,087	0	14,705	0	0	14,427	0	0	24	0	64,4	46,4	0,49	0,46	-
12.09.2024	0,998	0	14,54	0	0	14,27	0	0	24	0	63,9	47,2	0,49	0,46	-
13.09.2024	1,12	0	14,975	0	0	14,692	0	0	24	0	64,5	46,3	0,49	0,46	-
14.09.2024	1,155	0	14,405	0	0	14,132	0	0	24	0	64,5	45	0,49	0,46	-
15.09.2024	0,911	0	13,665	0	0	13,409	0	0	24	0	64,2	47,9	0,49	0,46	-
16.09.2024	1,138	0	15,22	0	0	14,933	0	0	24	0	64,4	46,2	0,49	0,46	-
17.09.2024	1,041	0	14,23	0	0	13,959	0	0	24	0	64,7	46,9	0,49	0,46	-
18.09.2024	1,094	0	14,56	0	0	14,281	0	0	24	0	64,9	46,6	0,49	0,46	-
19.09.2024	1,042	0	14,335	0	0	14,062	0	0	24	0	64,7	47	0,49	0,46	-
20.09.2024	1,067	0	14,32	0	0	14,045	0	0	24	0	64,9	46,8	0,49	0,46	-
Итого:	31,621	0	440,595	0	0	432,295	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,553														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	12618,203	119573,545	0	21,093	116689,735	0	20,933	28232	987
20.09.2024	12649,825	120014,14	0	21,093	117122,027	0	20,933	28976	987

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:31:13