

#148602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)

4754

9256

ТВ7 (АССII)

20133947

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,963	0	14,125	0	0	13,862	0	0	24	0	63,9	47,3	0,49	0,48	-
22.08.2025	1,009	0	14,4	0	0	14,131	0	0	24	0	64	47	0,5	0,48	-
23.08.2025	0,912	0	13,93	0	0	13,672	0	0	24	0	63,8	47,8	0,49	0,48	-
24.08.2025	1,022	0	14,975	0	0	14,698	0	0	24	0	63,8	47,2	0,49	0,48	-
25.08.2025	1,083	0	16,69	0	0	16,392	0	0	24	0	62,5	46,7	0,49	0,48	-
26.08.2025	1,022	0	15,28	0	0	15	0	0	24	0	63,4	47,1	0,49	0,48	-
27.08.2025	1,075	0	15,505	0	0	15,22	0	0	24	0	63,5	46,6	0,49	0,48	-
28.08.2025	1	0	15,15	0	0	14,872	0	0	24	0	63,3	47,3	0,49	0,48	-
29.08.2025	1,034	0	14,98	0	0	14,703	0	0	24	0	63,7	46,9	0,49	0,48	-
30.08.2025	0,919	0	14,33	0	0	14,067	0	0	24	0	63,5	47,9	0,49	0,49	-
31.08.2025	0,855	0	13,705	0	0	13,453	0	0	24	0	63,5	48,3	0,49	0,49	-
01.09.2025	1,067	0	15,15	0	0	14,868	0	0	24	0	63,9	46,7	0,5	0,49	-
02.09.2025	0,991	0	14,82	0	0	14,548	0	0	24	0	63,4	47,1	0,49	0,48	-
03.09.2025	1,043	0	14,77	0	0	14,495	0	0	24	0	63,9	46,7	0,5	0,49	-
04.09.2025	1	0	14,395	0	0	14,125	0	0	24	0	64,1	47,2	0,5	0,49	-
05.09.2025	1,104	0	15,03	0	0	14,748	0	0	24	0	64,2	46,4	0,51	0,48	-
06.09.2025	0,918	0	13,85	0	0	13,593	0	0	24	0	63,9	47,8	0,51	0,48	-
07.09.2025	0,842	0	13,48	0	0	13,231	0	0	24	0	63,7	48,5	0,5	0,48	-
08.09.2025	0,999	0	14,11	0	0	13,844	0	0	24	0	64,4	47,2	0,51	0,48	-
09.09.2025	0,968	0	13,99	0	0	13,727	0	0	24	0	64,2	47,4	0,5	0,48	-
10.09.2025	1,104	0	14,46	0	0	14,185	0	0	24	0	64,6	46	0,5	0,48	-
11.09.2025	0,999	0	14	0	0	13,734	0	0	24	0	64,6	47,2	0,5	0,48	-
12.09.2025	1,036	0	13,995	0	0	13,728	0	0	24	0	64,9	46,9	0,5	0,48	-
13.09.2025	1,171	0	14,38	0	0	14,104	0	0	24	0	64,9	45,1	0,5	0,48	-
14.09.2025	0,975	0	13,72	0	0	13,461	0	0	24	0	64,4	47,1	0,5	0,48	-
15.09.2025	1,047	0	14,305	0	0	14,033	0	0	24	0	64,6	46,8	0,5	0,49	-
16.09.2025	1,004	0	14,015	0	0	13,749	0	0	24	0	64,6	47,2	0,51	0,49	-
17.09.2025	1,06	0	14,48	0	0	14,205	0	0	24	0	64,6	46,8	0,5	0,49	-
18.09.2025	1,029	0	14,265	0	0	13,995	0	0	24	0	64,5	47	0,5	0,48	-
19.09.2025	1,076	0	14,175	0	0	13,903	0	0	24	0	65	46,5	0,51	0,49	-
20.09.2025	1,083	0	14,205	0	0	13,936	0	0	24	0	64,5	46	0,5	0,49	-
Итого:	31,41	0	448,665	0	0	440,282	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,502														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	485,106	4907,365	0	0,482	4806,472	0	0,477	3709	39
20.09.2025	516,516	5356,03	0	0,482	5246,755	0	0,477	4453	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:37:04