

#10287#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
 Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)  
 Номер абонента 4754  
 Порядковый номер 9256  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 20133947  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	2,175	0	18,48	0	0	18,107	0	0	24	0	66,8	38,1	0,49	0,44	-
22.09.2021	2,209	0	18,81	0	0	18,429	0	0	24	0	66,9	38,3	0,49	0,44	-
23.09.2021	2,229	0	19,125	0	0	18,741	0	0	24	0	66,6	38,2	0,49	0,44	-
24.09.2021	2,197	0	18,705	0	0	18,326	0	0	24	0	66,9	38,3	0,49	0,44	-
25.09.2021	2,024	0	17,88	0	0	17,518	0	0	24	0	66,9	39,3	0,49	0,44	-
26.09.2021	1,964	0	17,65	0	0	17,294	0	0	24	0	66,7	39,6	0,49	0,44	-
27.09.2021	2,147	0	18,04	0	0	17,677	0	0	24	0	66,8	37,8	0,49	0,44	-
28.09.2021	2,203	0	18,435	0	0	18,062	0	0	24	0	67	37,8	0,49	0,45	-
29.09.2021	1,983	0	33,505	0	0	33,026	0	0	24	0	54,9	40,8	0,41	0,35	-
30.09.2021	4,958	0	39,675	0	0	38,889	0	0	24	0	66	35,6	0,38	0,27	-
01.10.2021	9,58	0	71,59	0	0	70,115	0	0	24	0	67,5	34,9	0,46	0,3	-
02.10.2021	9,155	0	69,395	0	0	67,963	0	0	24	0	67,6	35,4	0,51	0,33	-
03.10.2021	8,146	0	61,535	0	0	60,268	0	0	24	0	67,5	35,3	0,55	0,34	-
04.10.2021	8,494	0	63,9	0	0,073	62,597	0	0,073	24	0	67,2	34,8	0,54	0,34	-
05.10.2021	6,071	0,009	45,14	0	0	44,217	0	0	24	0	67,3	34,5	0,37	0,24	-
06.10.2021	7,123	0	52,395	0	0,024	51,319	0	0,024	24	0	67,5	34,4	0,44	0,27	-
07.10.2021	8,51	0,003	62,76	0	0	61,467	0	0	24	0	67,5	34,5	0,55	0,34	-
08.10.2021	8,595	0	68,25	0	0	66,85	0	0	24	0	67,4	36,7	0,54	0,34	-
09.10.2021	10,798	0	81,935	0	0	80,157	0	0	19	5	69,6	37,4	0,55	0,34	-
10.10.2021	10,729	0	84,44	0	0	82,646	0	0	24	0	68,7	37,7	0,54	0,34	-
11.10.2021	11,452	0	90,68	0	0,02	88,773	0	0,02	24	0	68,3	37,6	0,54	0,34	-
12.10.2021	10,85	0,003	82,085	0	0	80,339	0	0	24	0	68,7	36,5	0,54	0,35	-
13.10.2021	11,923	0	94,91	0	0	92,939	0	0	24	0	67,8	37,2	0,53	0,35	-
14.10.2021	13,184	0	107,44	0	0	105,146	0	0	24	0	68,8	38,9	0,53	0,35	-
15.10.2021	9,595	0	69,12	0	0	67,666	0	0	24	0	68,3	34,5	0,55	0,34	-
16.10.2021	10,427	0	81,51	0	0	79,833	0	0	24	0	67,5	36,4	0,54	0,35	-
17.10.2021	10,61	0	81,65	0	0	79,944	0	0	24	0	68,1	36,4	0,54	0,35	-
18.10.2021	11,413	0	87,085	0	0	85,26	0	0	24	0	68,2	36,2	0,54	0,35	-
19.10.2021	13,8	0	117,9	0	0	115,443	0	0	24	0	68	39,5	0,53	0,35	-
20.10.2021	9,01	0	64,94	0	0	63,589	0	0	24	0	68	34,2	0,55	0,34	-
Итого:	223,554	0	1758,965	0	0,117	1722,6	0	0,117	715	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,395														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 715

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2021	198,385	1926,38	0	0,249	1889,084	0	0,247	2739	920
20.10.2021	421,94	3685,345	0	0,366	3611,682	0	0,364	3454	925

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2021 8:05:15