

# #10301#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 9256  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 20133947  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	1,285	0	16,73	0	0	16,409	0	0	24	0	65,1	46,4	0,47	0,44	-
22.09.2022	1,413	0	17,725	0	0	17,384	0	0	24	0	65	45,6	0,46	0,44	-
23.09.2022	1,43	0	17,925	0	0	17,58	0	0	24	0	65	45,6	0,46	0,44	-
24.09.2022	1,277	0	16,73	0	0	16,409	0	0	24	0	64,9	46,4	0,46	0,44	-
25.09.2022	1,055	0	15,46	0	0	15,167	0	0	24	0	64,6	48	0,46	0,44	-
26.09.2022	1,365	0	17,465	0	0	17,129	0	0	24	0	64,9	45,9	0,46	0,44	-
27.09.2022	1,285	0	16,86	0	0	16,536	0	0	24	0	64,9	46,3	0,46	0,44	-
28.09.2022	1,264	0	17,195	0	0	16,871	0	0	24	0	64,2	46,3	0,46	0,44	-
29.09.2022	4,97	0	65,57	0	0	64,637	0	0	24	0	54,3	37,2	0,41	0,36	-
30.09.2022	9,483	0	76,29	0	0	74,683	0	0	24	0	68,1	37,8	0,37	0,28	-
01.10.2022	8,347	0	62,16	0	0	60,797	0	0	24	0	69,8	37	0,37	0,27	-
02.10.2022	7,262	0	61,425	0	0	60,152	0	0	24	0	67,6	38,8	0,36	0,27	-
03.10.2022	7,947	0	67,92	0	0	66,563	0	0	24	0	66,3	37,8	0,39	0,28	-
04.10.2022	8,308	0	68,3	0	0	66,905	0	0	24	0	67,2	37,6	0,46	0,3	-
05.10.2022	8,065	0	63,57	0	0	62,225	0	0	24	0	68,5	37,6	0,48	0,3	-
06.10.2022	7,872	0	66,98	0	0	65,642	0	0	24	0	66,4	37,8	0,47	0,32	-
07.10.2022	7,973	0	65,79	0	0	64,448	0	0	24	0	67,2	37,7	0,47	0,32	-
08.10.2022	7,67	0	64,74	0	0	63,412	0	0	24	0	67,3	38,5	0,47	0,32	-
09.10.2022	7,04	0	61,825	0	0	60,571	0	0	24	0	66,9	39,2	0,47	0,32	-
10.10.2022	9,048	0	75,78	0	0	74,234	0	0	24	0	67,2	38,1	0,47	0,33	-
11.10.2022	7,537	0	63,975	0	0	62,677	0	0	24	0	66,9	38,2	0,51	0,33	-
12.10.2022	7,651	0	64,94	0	0	63,623	0	0	24	0	67	38,3	0,52	0,34	-
13.10.2022	7,788	0	64,55	0	0	63,229	0	0	24	0	67,3	37,9	0,52	0,33	-
14.10.2022	8,794	0	73,87	0	0	72,376	0	0	24	0	66,9	38	0,52	0,34	-
15.10.2022	6,428	0	55,81	0	0	54,695	0	0	24	0	66,5	38,4	0,52	0,33	-
16.10.2022	6,876	0	61,295	0	0	60,068	0	0	21	3	66,6	39,3	0,52	0,33	-
17.10.2022	7,447	0	63,27	0	0	61,997	0	0	24	0	66,7	38,1	0,52	0,33	-
18.10.2022	6,955	0	61,43	0	0	60,204	0	0	24	0	66,4	38,9	0,52	0,33	-
19.10.2022	8,103	0	71,035	0	0	69,616	0	0	24	0	66,4	38,6	0,51	0,33	-
20.10.2022	9,432	0	78,395	0	0	76,78	0	0	24	0	67,5	38,2	0,49	0,32	-
Итого:	181,37	0	1595,01	0	0	1563,019	0	0	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,319														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2022	4443,41	39126,145	0	2,287	38187,353	0	2,264	11492	927
20.10.2022	4624,781	40721,155	0	2,287	39750,374	0	2,264	12209	930

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2022 7:39:19