

#33968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	1,239	0	12,935	0	0	12,678	0	0	24	0	66,2	42,8	0,51	0,44	-
22.09.2023	1,139	0	12,97	0	0	12,723	0	0	24	0	64,8	43,5	0,5	0,44	-
23.09.2023	0,991	0	12,2	0	0	11,972	0	0	24	0	64,2	44,4	0,49	0,44	-
24.09.2023	0,874	0	11,98	0	0	11,76	0	0	24	0	63,4	45,7	0,49	0,44	-
25.09.2023	1,174	0	14,335	0	0	14,071	0	0	24	0	63,5	43,6	0,49	0,44	-
26.09.2023	0,902	0	11,295	0	0	11,091	0	0	24	0	62,8	43,4	0,49	0,45	-
27.09.2023	1,199	0	14,46	0	0	14,194	0	0	24	0	63,5	43,3	0,51	0,45	-
28.09.2023	1,195	0	14,18	0	0	13,917	0	0	24	0	63,7	43,2	0,51	0,45	-
29.09.2023	1,138	0	14,02	0	0	13,762	0	0	24	0	63,5	43,8	0,51	0,45	-
30.09.2023	0,98	0	12,865	0	0	12,629	0	0	24	0	63,4	44,9	0,51	0,45	-
01.10.2023	1,012	0	13,36	0	0	13,116	0	0	24	0	63,3	44,8	0,51	0,45	-
02.10.2023	1,405	0	14,9	0	1,223	14,628	0	1,214	24	0	63,3	43,6	0,5	0,45	-
03.10.2023	1,398	0,181	15,57	0	0,717	15,285	0	0,71	24	0	63,2	43,2	0,43	0,35	-
04.10.2023	1,16	0,119	16,06	0	0	15,782	0	0	24	0	61,4	43,9	0,37	0,26	-
05.10.2023	1,327	0	14,545	0	0	14,269	0	0	24	0	64,5	42,3	0,38	0,25	-
06.10.2023	1,805	0	18,62	0	0,577	18,271	0	0,573	24	0	64	41,5	0,38	0,26	-
07.10.2023	1,148	0,087	14,175	0	0	13,914	0	0	24	0	63,4	43,7	0,4	0,26	-
08.10.2023	0,925	0	13,405	0	0	13,168	0	0	24	0	62,2	45,5	0,39	0,26	-
09.10.2023	1,294	0	15,09	0	0,001	14,812	0	0,001	24	0	63,6	42,7	0,39	0,26	-
10.10.2023	1,466	0	15,755	0	0,968	15,47	0	0,96	24	0	62,9	42,6	0,4	0,26	-
11.10.2023	3,383	0,154	29,285	0	0,927	28,726	0	0,92	24	0	64,8	37,7	0,46	0,27	-
12.10.2023	6,056	0,139	48,935	0	1,068	47,974	0	1,062	24	0	65,7	36,3	0,49	0,3	-
13.10.2023	7,574	0,138	58,68	0	0,752	57,48	0	0,748	24	0	67,4	36,4	0,52	0,33	-
14.10.2023	6,214	0,098	48,035	0	0,809	47,062	0	0,804	24	0	67	36	0,56	0,33	-
15.10.2023	8,672	0,104	73,8	0	0,783	72,304	0	0,778	24	0	67	38,8	0,54	0,34	-
16.10.2023	11,339	0,11	98,145	0	0,889	96,116	0	0,883	24	0	67,6	39,8	0,53	0,33	-
17.10.2023	12,971	0,129	113,055	0	0,599	110,688	0	0,595	24	0	68,1	40,3	0,54	0,34	-
18.10.2023	12,21	0,087	105,97	0	0,475	103,794	0	0,472	24	0	67,5	39,6	0,54	0,34	-
19.10.2023	14,188	0,064	127,955	0	0,553	125,286	0	0,549	24	0	68	41,1	0,53	0,35	-
20.10.2023	16,174	0,082	140,11	0	0,768	136,988	0	0,762	24	0	70,5	42,6	0,53	0,36	-
Итого:	122,552	0	1126,69	0	11,109	1103,93	0	11,031	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,271														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	8546,469	78065,625	0	3,779	76185,2	0	3,743	20200	979
20.10.2023	8669,024	79192,315	0	14,888	77289,131	0	14,771	20920	979

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:33:34