

#99039#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 9256  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 20133947  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	1,005	0	14,02	0	0	13,754	0	0	24	0	64,5	47	0,49	0,46	-
22.09.2024	0,858	0	13,23	0	0	12,98	0	0	24	0	64,3	48,5	0,49	0,46	-
23.09.2024	1,178	0	14,87	0	0	14,584	0	0	24	0	65,1	45,8	0,49	0,46	-
24.09.2024	1,128	0	14,74	0	0	14,458	0	0	24	0	64,8	46,2	0,49	0,46	-
25.09.2024	1,168	0	15,045	0	0	14,755	0	0	24	0	65	46,1	0,49	0,46	-
26.09.2024	1,055	0	14,4	0	0	14,125	0	0	24	0	64,8	47	0,49	0,46	-
27.09.2024	1,058	0	14,445	0	0	14,169	0	0	24	0	64,8	46,9	0,49	0,46	-
28.09.2024	1,012	0	14,115	0	0	13,847	0	0	24	0	64,6	47,1	0,49	0,46	-
29.09.2024	0,9	0	13,675	0	0	13,418	0	0	24	0	64,2	48,2	0,49	0,46	-
30.09.2024	1,196	0	15,725	0	0	15,427	0	0	24	0	64,6	46,1	0,49	0,46	-
01.10.2024	1,07	0	17,435	0	0	17,132	0	0	24	0	61,4	46,6	0,42	0,38	-
02.10.2024	13,484	0	180,165	0	0	176,37	0	0	24	0	68,1	49,9	0,35	0,29	-
03.10.2024	22,873	0	366,5	0	0	358,824	0	0	24	0	68	52,8	0,37	0,3	-
04.10.2024	23,475	0	413,68	0	0	404,945	0	0	24	0	68,4	54,5	0,39	0,3	-
05.10.2024	22,648	0	412,955	0	0	404,294	0	0	24	0	68,1	54,8	0,39	0,3	-
06.10.2024	22,69	0	412,1	0	0	403,312	0	0	24	0	68,7	55,3	0,39	0,3	-
07.10.2024	23,408	0	477,16	0	0	467,052	0	0	24	0	68,6	56,7	0,43	0,31	-
08.10.2024	19,84	0	409,23	0	0	400,565	0	0	24	0	68,6	56,8	0,53	0,33	-
09.10.2024	5,987	0	58,785	0	0	57,584	0	0	24	0	67,3	42,5	0,57	0,34	-
10.10.2024	1,123	0	14,41	0	0	14,133	0	0	24	0	65,1	46,1	0,56	0,34	-
11.10.2024	6,784	0	58,185	0	0	56,965	0	0	24	0	68,2	39,8	0,55	0,34	-
12.10.2024	11,687	0	101,735	0	0	99,611	0	0	24	0	68,1	40,1	0,55	0,36	-
13.10.2024	12,798	0	115,25	0	0	112,803	0	0	24	0	68,7	41,6	0,55	0,36	-
14.10.2024	13,235	0	116,355	0	0	113,874	0	0	24	0	68,9	41,2	0,55	0,35	-
15.10.2024	13,217	0	117,335	0	0	114,841	0	0	24	0	68,7	41,2	0,56	0,36	-
16.10.2024	15,283	0	152,745	0	0	149,538	0	0	24	0	68,3	43,9	0,55	0,36	-
17.10.2024	17,306	0	182,74	0	0	178,843	0	0	24	0	68,8	45,8	0,56	0,37	-
18.10.2024	18,007	0	215,665	0	0	211,114	0	0	24	0	68,5	48,1	0,55	0,36	-
19.10.2024	16,488	0	171,615	0	0	167,948	0	0	24	0	68,9	45,5	0,56	0,36	-
20.10.2024	16,268	0	169,585	0	0	165,98	0	0	24	0	68,7	45,3	0,56	0,36	-
Итого:	308,229	0	4307,895	0	0	4217,245	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,619														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	12649,825	120014,14	0	21,093	117122,027	0	20,933	28976	987
20.10.2024	12958,054	124322,035	0	21,093	121339,275	0	20,933	29696	987

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2024 7:35:16