

#10288#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2021 | 13,158 | 0 | 106,93 | 0 | 0 | 104,694 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 38,1 | 0,54 | 0,35 | 9 |
| 22.11.2021 | 18,849 | 0 | 162,89 | 0 | 0 | 159,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 42,9 | 0,53 | 0,36 | 6 |
| 23.11.2021 | 17,959 | 0 | 159,905 | 0 | 0,016 | 156,377 | 0 | 0,016 | 24 | 0 | 70,1 | 42,7 | 0,54 | 0,36 | - |
| 24.11.2021 | 16,999 | 0,002 | 152,02 | 0 | 0 | 148,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 41,8 | 0,54 | 0,36 | - |
| 25.11.2021 | 16,738 | 0 | 149,23 | 0 | 0 | 146,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 40,7 | 0,53 | 0,36 | - |
| 26.11.2021 | 18,847 | 0 | 161,685 | 0 | 0,045 | 158,005 | 0 | 0,045 | 24 | 0 | 71,4 | 43 | 0,54 | 0,36 | - |
| 27.11.2021 | 20,112 | 0,007 | 171,005 | 0 | 0 | 166,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 44,7 | 0,54 | 0,36 | - |
| 28.11.2021 | 21,429 | 0 | 191,12 | 0 | 0 | 186,467 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 46,7 | 0,54 | 0,36 | - |
| 29.11.2021 | 23,613 | 0 | 215,77 | 0 | 0 | 210,394 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 48,3 | 0,53 | 0,36 | - |
| 30.11.2021 | 24,365 | 0 | 236,4 | 0 | 0,067 | 230,595 | 0 | 0,066 | 24 | 0 | 74,4 | 49,2 | 0,52 | 0,37 | - |
| 01.12.2021 | 25,68 | 0,012 | 242,35 | 0 | 0,025 | 236,109 | 0 | 0,025 | 24 | 0 | 76,5 | 50,5 | 0,53 | 0,36 | - |
| 02.12.2021 | 22,918 | 0,004 | 214,165 | 0 | 0 | 208,984 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 47,7 | 0,53 | 0,36 | - |
| 03.12.2021 | 26,138 | 0 | 247,605 | 0 | 0 | 241,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 50,2 | 0,52 | 0,36 | - |
| 04.12.2021 | 24,746 | 0 | 228,305 | 0 | 0 | 222,387 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 50,3 | 0,52 | 0,36 | - |
| 05.12.2021 | 24,579 | 0 | 224,095 | 0 | 0 | 218,261 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 50 | 0,5 | 0,37 | - |
| 06.12.2021 | 32,063 | 0 | 305,64 | 0 | 0 | 296,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,4 | 56,6 | 0,51 | 0,39 | - |
| 07.12.2021 | 40,104 | 0 | 423,93 | 0 | 0 | 410,384 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,3 | 63,1 | 0,5 | 0,4 | - |
| 08.12.2021 | 44,666 | 0 | 477,485 | 0 | 0 | 461,764 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,9 | 64,8 | 0,5 | 0,4 | - |
| 09.12.2021 | 40,923 | 0 | 441,735 | 0 | 0 | 427,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,3 | 62,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| 10.12.2021 | 28,934 | 0 | 272,435 | 0 | 0 | 265,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 52,4 | 0,51 | 0,38 | - |
| 11.12.2021 | 26,328 | 0 | 236,91 | 0 | 0 | 230,591 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 50,8 | 0,52 | 0,38 | - |
| 12.12.2021 | 27,995 | 0 | 266,555 | 0 | 0 | 259,313 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 53 | 0,51 | 0,38 | - |
| 13.12.2021 | 27,094 | 0 | 241,96 | 0 | 0 | 235,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 51 | 0,52 | 0,37 | - |
| 14.12.2021 | 23,581 | 0 | 207,775 | 0 | 0,08 | 202,547 | 0 | 0,079 | 24 | 0 | 75,4 | 47,6 | 0,52 | 0,38 | - |
| 15.12.2021 | 21,17 | 0,014 | 189,17 | 0 | 0 | 184,785 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 44,7 | 0,53 | 0,38 | - |
| 16.12.2021 | 17,571 | 0 | 142,025 | 0 | 0 | 138,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 39,7 | 0,53 | 0,36 | - |
| 17.12.2021 | 20,744 | 0 | 187,615 | 0 | 0 | 183,437 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 43,5 | 0,52 | 0,37 | - |
| 18.12.2021 | 18,917 | 0 | 160,895 | 0 | 0 | 157,317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 41,7 | 0,53 | 0,36 | - |
| 19.12.2021 | 19,797 | 0 | 177,995 | 0 | 0 | 174,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 43,2 | 0,53 | 0,37 | - |
| 20.12.2021 | 25,313 | 0 | 208,865 | 0 | 0 | 203,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 47,3 | 0,53 | 0,37 | - |
| Итого: | 731,33 | 0 | 6804,465 | 0 | 0,233 | 6626,121 | 0 | 0,231 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 174,675 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2021 | 828,903 | 7039,45 | 0 | 0,391 | 6895,269 | 0 | 0,389 | 4198 | 925 |
| 20.12.2021 | 1560,232 | 13843,915 | 0 | 0,624 | 13521,387 | 0 | 0,619 | 4918 | 925 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2021 7:41:42