

#116486#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 8917
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113186
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	33,867	0	336,89	0	0	328,06	0	0	24	0	77,2	52,6	0,57	0,41	-
22.01.2025	35,561	0	339,935	0	0	330,963	0	0	24	0	77,6	51,9	0,57	0,42	-
23.01.2025	28,025	0	267,34	0	0	260,342	0	0	24	0	77,2	51,6	0,57	0,41	-
24.01.2025	27,772	0	301,395	0	0	294,095	0	0	24	0	73,9	51,4	0,57	0,41	-
25.01.2025	26,32	0	292,495	0	0	285,806	0	0	24	0	71,7	49,7	0,58	0,42	-
26.01.2025	22,47	0	289,985	0	0	283,735	0	0	24	0	69,2	50,4	0,56	0,42	-
27.01.2025	26,991	0	324,04	0	0	316,903	0	0	24	0	70,1	49,8	0,57	0,42	-
28.01.2025	33,355	0	393,31	0	0	384,719	0	0	24	0	69,7	49,1	0,57	0,41	-
29.01.2025	31,832	0	362,57	0	0	354,713	0	0	24	0	69,4	48,1	0,58	0,41	-
30.01.2025	26,77	0	354,37	0	0	346,646	0	0	24	0	69,7	51,3	0,57	0,41	-
31.01.2025	24,041	0	295,925	0	0	289,309	0	0	24	0	70,8	51	0,57	0,41	-
01.02.2025	34,429	0	372,06	0	0	363,266	0	0	24	0	73	50,4	0,56	0,41	-
02.02.2025	28,007	0	292,245	0	0	284,922	0	0	24	0	75,3	51,9	0,57	0,41	-
03.02.2025	29,654	0	284,215	0	0	276,994	0	0	24	0	75,9	50,4	0,57	0,41	-
04.02.2025	29,521	0	277,075	0	0	270,368	0	0	24	0	73,8	47,8	0,57	0,41	-
05.02.2025	28,362	0	292,125	0	0	285,03	0	0	24	0	74,1	50,3	0,57	0,41	-
06.02.2025	29,305	0	307,03	0	0	299,873	0	0	24	0	72,3	49	0,57	0,41	-
07.02.2025	38,599	0	402,015	0	0	391,961	0	0	24	0	75,2	51,8	0,57	0,41	-
08.02.2025	34,732	0	293,525	0	0	285,309	0	0	24	0	80,1	51,1	0,57	0,41	-
09.02.2025	36,754	0	323,38	0	0	313,949	0	0	24	0	82	54,1	0,57	0,41	-
10.02.2025	36,685	0	285,165	0	0	276,58	0	0	24	0	83,5	51,8	0,56	0,41	-
11.02.2025	24,522	0	203,83	0	0	197,794	0	0	22	2	82,8	53,2	0,54	0,39	-
12.02.2025	31,664	0	270	0	0	261,995	0	0	16	8	82,8	54	0,56	0,41	-
13.02.2025	29,064	0	237,705	0	0	230,764	0	0	24	0	82	52	0,56	0,42	-
14.02.2025	38,491	0	421,595	0	0	409,509	0	0	24	0	81,2	58,8	0,56	0,43	-
15.02.2025	37,868	0	441,59	0	0	428,783	0	0	22	2	81,7	60,7	0,55	0,43	-
16.02.2025	32,699	0	322,765	0	0	313,249	0	0	24	0	82,5	57,6	0,55	0,43	-
17.02.2025	43,132	0	400,785	0	0	389,342	0	0	24	0	81,1	54,7	0,54	0,43	-
18.02.2025	36,096	0	360,675	0	0	350,544	0	0	24	0	80,3	55,7	0,55	0,43	-
19.02.2025	33,481	0	319,365	0	0	310,482	0	0	24	0	79,8	54,1	0,56	0,43	-
20.02.2025	30,41	0	259,64	0	0	251,983	0	0	24	0	82,6	53,8	0,55	0,43	-
Итого:	980,479	0	9925,04	0	0	9667,988	0	0	732	0	0	0	0	0	0
Гкал	234,183														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 732

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	4176,677	52786,685	0	0	51601,015	0	0	6508	29
20.02.2025	5157,154	62711,725	0	0	61269,004	0	0	7240	41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 12:02:42