

#75545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 8917  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113186  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	25,88	0	319,58	0	0	312,378	0	0	24	0	71,2	51,5	0,78	0,43	-
22.02.2024	29,983	0	406,325	0	0	397,241	0	0	24	0	70,8	52,9	0,78	0,43	-
23.02.2024	25,183	0	356,26	0	0	348,5	0	0	24	0	69,9	52,7	0,79	0,42	-
24.02.2024	20,892	0	303,83	0	0	297,266	0	0	24	0	69,6	52,9	0,77	0,42	-
25.02.2024	29,405	0	384,13	0	0	375,752	0	0	24	0	69,9	51,3	0,77	0,43	-
26.02.2024	25,719	0	356,46	0	0	348,675	0	0	24	0	69,9	52,4	0,78	0,42	-
27.02.2024	18,653	0	267,125	0	0	261,441	0	0	24	0	69	52,1	0,77	0,42	-
28.02.2024	21,09	0	267,19	0	0	261,497	0	0	24	0	69	49,8	0,77	0,43	-
29.02.2024	23,666	0	348,355	0	0	340,736	0	0	24	0	70,1	53,6	0,77	0,43	-
01.03.2024	27,136	0	465,27	0	0	455,11	0	0	24	0	69,9	55,8	0,79	0,42	-
02.03.2024	31,637	0	577,16	0	0	564,798	0	0	24	0	69,2	55,9	0,78	0,43	-
03.03.2024	26,667	0	343,32	0	0	335,959	0	0	24	0	69,3	50,4	0,78	0,42	-
04.03.2024	23,682	0	306,715	0	0	300,01	0	0	24	0	70	51,2	0,76	0,43	-
05.03.2024	27,13	0	323,275	0	0	315,977	0	0	24	0	71,3	50,9	0,76	0,43	-
06.03.2024	31,232	0	370,25	0	0	361,729	0	0	24	0	72	51,4	0,77	0,43	-
07.03.2024	32,856	0	342,235	0	0	333,663	0	0	24	0	75,4	51,9	0,78	0,42	-
08.03.2024	27,749	0	300,58	0	0	293,194	0	0	24	0	74,6	52,1	0,77	0,42	-
09.03.2024	33,375	0	338,315	0	0	329,586	0	0	24	0	76,7	52,6	0,77	0,42	-
10.03.2024	27,888	0	313,9	0	0	306,019	0	0	24	0	75,5	53,8	0,77	0,43	-
11.03.2024	25,849	0	300,095	0	0	292,953	0	0	24	0	73,4	52,4	0,78	0,43	-
12.03.2024	23,354	0	289,38	0	0	282,723	0	0	24	0	72	52,3	0,78	0,43	-
13.03.2024	31,749	0	408,62	0	0	399,546	0	0	24	0	70,6	51,7	0,78	0,43	-
14.03.2024	26,594	0	390,78	0	0	382,322	0	0	24	0	69,5	53	0,79	0,42	-
15.03.2024	21,116	0	315,05	0	0	308,25	0	0	24	0	69,6	53,3	0,8	0,42	-
16.03.2024	25,749	0	363,49	0	0	355,637	0	0	24	0	69,6	52,4	0,8	0,42	-
17.03.2024	27,283	0	310,42	0	0	303,358	0	0	24	0	71,5	50,1	0,77	0,42	-
18.03.2024	27,77	0	310,845	0	0	303,211	0	0	24	0	74,6	52,8	0,78	0,42	-
19.03.2024	22,054	0	251,495	0	0	245,393	0	0	24	0	74,2	52,8	0,78	0,42	-
20.03.2024	24,486	0	304,87	0	0	297,751	0	0	24	0	72,7	53,1	0,79	0,42	-
Итого:	765,827	0	9935,32	0	0	9710,675	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	182,915														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2024	24617,704	277255,33	0	0	270621,29	0	0	31360	44
20.03.2024	25383,532	287190,65	0	0	280331,965	0	0	32056	44

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.03.2024 7:53:14