

#296700#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 8917
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113186
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	30,402	0	354,805	0	0	346,395	0	0	24	0	73,1	52,2	0,59	0,41	-
22.03.2026	45,932	0	663,2	0	0	647,347	0	0	24	0	73,4	56,5	0,58	0,41	-
23.03.2026	39,597	0	432,75	0	0	422,477	0	0	24	0	73,1	50,8	0,6	0,4	-
24.03.2026	36,454	0	402,975	0	0	393,417	0	0	24	0	73,1	51	0,6	0,39	-
25.03.2026	33,599	0	363,41	0	0	354,811	0	0	24	0	72,9	50,3	0,61	0,39	-
26.03.2026	31,597	0	361,03	0	0	352,5	0	0	24	0	72,9	51,5	0,58	0,4	-
27.03.2026	32,65	0	365,865	0	0	357,155	0	0	24	0	73,2	51,4	0,59	0,4	-
28.03.2026	32,554	0	364,065	0	0	355,371	0	0	24	0	73,4	51,5	0,56	0,39	-
29.03.2026	32,121	0	355,365	0	0	346,887	0	0	24	0	73,3	51,2	0,57	0,39	-
30.03.2026	43,688	0	585,135	0	0	571,103	0	0	24	0	73,4	55,2	0,57	0,39	-
31.03.2026	34,497	0	401,405	0	0	372,058	0	0	24	0	73,3	51,2	0,57	0,39	-
01.04.2026	35,369	0	400,095	0	0	390,621	0	0	23	1	73,1	51,5	0,56	0,4	-
02.04.2026	10,374	0	341,955	0	0	338,566	0	0	24	0	42,2	36,5	0,48	0,45	-
03.04.2026	42,293	0	693,14	0	0	678,084	0	0	24	0	68,8	54	0,55	0,42	-
04.04.2026	34,342	0	373,405	0	0	364,467	0	0	24	0	73,4	50,9	0,57	0,4	-
05.04.2026	31,071	0	339,785	0	0	331,682	0	0	24	0	73,3	51	0,58	0,39	-
06.04.2026	35,532	0	383,255	0	0	374,07	0	0	24	0	73,4	50,8	0,58	0,39	-
07.04.2026	28,898	0	324,49	0	0	316,775	0	0	24	0	73,1	51,3	0,54	0,39	-
08.04.2026	36,234	0	396,89	0	0	387,177	0	0	24	0	74,4	52,1	0,56	0,4	-
09.04.2026	37,019	0	397,87	0	0	388,218	0	0	24	0	73,9	51,1	0,56	0,41	-
10.04.2026	37,757	0	426,245	0	0	415,929	0	0	24	0	73,8	52,2	0,57	0,4	-
11.04.2026	29,011	0	335,1	0	0	327,094	0	0	24	0	73,3	52,1	0,58	0,39	-
12.04.2026	22,651	0	268,195	0	0	261,81	0	0	24	0	73,1	52,5	0,58	0,39	-
13.04.2026	34,491	0	456,96	0	0	446,057	0	0	24	0	73,3	54,9	0,58	0,39	-
14.04.2026	28,134	0	332,615	0	0	324,735	0	0	24	0	73	52,4	0,58	0,38	-
15.04.2026	33,591	0	406,1	0	0	396,406	0	0	24	0	73,3	53,1	0,56	0,38	-
16.04.2026	36,339	0	400,14	0	0	390,545	0	0	24	0	73,5	51,3	0,57	0,4	-
17.04.2026	30,131	0	344,14	0	0	335,886	0	0	24	0	73,5	52,1	0,57	0,4	-
18.04.2026	22,246	0	260,93	0	0	254,679	0	0	24	0	73,4	52,6	0,58	0,39	-
19.04.2026	19,967	0	236,465	0	0	230,847	0	0	24	0	73,1	52,5	0,58	0,38	-
20.04.2026	34,503	0	465,515	0	0	454,41	0	0	24	0	73,3	55,2	0,57	0,39	-
Итого:	1013,044	0	12233,295	0	0	11927,579	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	241,961														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	13847,956	170265,03	0	0	166123,204	0	0	16671	42
20.04.2026	14861,001	182498,325	0	0	178050,782	0	0	17414	43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 9:44:01