

#7074#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 8917
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113186
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	19,712	0	199,88	0	0	195,15	0	0	24	0	73,1	49	0,7	0,37	-
22.04.2022	20,545	0	206,18	0	0	201,307	0	0	24	0	73	48,7	0,71	0,37	-
23.04.2022	18,06	0	187,33	0	0	182,869	0	0	24	0	73,3	49,8	0,71	0,37	-
24.04.2022	19,423	0	202,245	0	0	197,393	0	0	24	0	73,7	50,3	0,7	0,36	-
25.04.2022	17,634	0	167,03	0	0	163,044	0	0	24	0	73,4	47,6	0,63	0,35	-
26.04.2022	13,279	0	132,505	0	0	129,435	0	0	24	0	72,1	47,6	0,49	0,31	-
27.04.2022	19,3	0	186,905	0	0	182,482	0	0	24	0	72,8	47,6	0,5	0,3	-
28.04.2022	16,705	0	161,235	0	0	157,612	0	0	24	0	70,9	45,6	0,56	0,4	-
29.04.2022	20,3	0	196,455	0	0	192,068	0	0	24	0	70,7	45,5	0,6	0,47	-
30.04.2022	14,447	0	173,165	0	0	169,355	0	0	24	0	70,1	49,8	0,6	0,47	-
01.05.2022	13,818	0	172,475	0	0	168,651	0	0	24	0	70,4	50,8	0,6	0,47	-
02.05.2022	15,479	0	248,075	0	0	242,514	0	0	24	0	70,8	55,6	0,6	0,47	-
03.05.2022	18,834	0	245,51	0	0	240,05	0	0	24	0	70,5	51,8	0,6	0,47	-
04.05.2022	25,942	0	351,365	0	0	343,515	0	0	24	0	70,7	52,7	0,6	0,47	-
05.05.2022	20,35	0	265,605	0	0	259,591	0	0	24	0	71,2	52,5	0,6	0,47	-
06.05.2022	19,854	0	224,01	0	0	218,969	0	0	24	0	70,9	49,3	0,61	0,47	-
07.05.2022	17,862	0	241,42	0	0	236,009	0	0	24	0	70,9	52,9	0,61	0,47	-
08.05.2022	12,68	0	175,16	0	0	171,265	0	0	24	0	70,5	52,9	0,61	0,47	-
09.05.2022	13,049	0	212,14	0	0	207,409	0	0	24	0	70,6	55,6	0,61	0,47	-
10.05.2022	10,661	0	169,665	0	0	165,833	0	0	24	0	71,2	55,8	0,61	0,47	-
11.05.2022	17,563	0	228,64	0	0	223,497	0	0	24	0	71	52,2	0,61	0,47	-
12.05.2022	17,659	0	227,74	0	0	222,674	0	0	24	0	70,6	51,7	0,61	0,47	-
13.05.2022	16,498	0	219,935	0	0	215,068	0	0	24	0	70,3	52	0,62	0,47	-
14.05.2022	14,066	0	183,71	0	0	179,584	0	0	24	0	70,9	52,2	0,62	0,47	-
15.05.2022	12,831	0	166,74	0	0	163,03	0	0	24	0	70,6	51,8	0,62	0,47	-
16.05.2022	18,927	0	201,35	0	0	196,877	0	0	24	0	70,5	47,5	0,62	0,47	-
17.05.2022	18,45	0	191,32	0	0	187,076	0	0	24	0	70,4	46,9	0,62	0,47	-
18.05.2022	18,703	0	207,64	0	0	202,93	0	0	24	0	71,4	49,4	0,62	0,47	-
19.05.2022	17,326	0	225,76	0	0	220,701	0	0	24	0	70,8	52,1	0,62	0,47	-
20.05.2022	12,182	0	147,375	0	0	144,098	0	0	24	0	70,6	50,4	0,63	0,47	-
Итого:	512,139	0	6118,565	0	0	5980,056	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	122,322														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	11685,824	125246,085	0	0	122216,378	0	0	15291	9
20.05.2022	12197,965	131364,65	0	0	128196,435	0	0	16011	9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:37:33