

#7075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 8917
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113186
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	11,372	0	146,52	0	0	143,276	0	0	24	0	70,4	51,5	0,62	0,47	-
22.05.2022	10,328	0	136,4	0	0	133,38	0	0	24	0	70,3	51,9	0,62	0,47	-
23.05.2022	18,987	0	243,135	0	0	237,748	0	0	24	0	70,3	51,3	0,62	0,47	-
24.05.2022	17,629	0	210,445	0	0	205,759	0	0	24	0	70,5	50,1	0,62	0,46	-
25.05.2022	17,034	0	201,365	0	0	197,013	0	0	24	0	69,4	48,8	0,61	0,46	-
26.05.2022	15,818	0	186,09	0	0	182,028	0	0	24	0	69,8	49,1	0,61	0,46	-
27.05.2022	15,678	0	204,495	0	0	200,045	0	0	24	0	69,7	51	0,62	0,47	-
28.05.2022	14,841	0	193,705	0	0	189,465	0	0	24	0	70	51,3	0,63	0,47	-
29.05.2022	12,501	0	174,05	0	0	170,252	0	0	24	0	69,7	52,2	0,63	0,47	-
30.05.2022	15,501	0	195,89	0	0	191,636	0	0	24	0	69,5	50,2	0,62	0,47	-
31.05.2022	18,8	0	220,99	0	0	216,119	0	0	24	0	70,1	49,4	0,63	0,47	-
01.06.2022	14,494	0	193,135	0	0	188,992	0	0	24	0	69,1	50,8	0,63	0,47	-
02.06.2022	11,33	0	157,66	0	0	154,255	0	0	24	0	69,4	51,9	0,62	0,47	-
03.06.2022	12,684	0	166,52	0	0	162,871	0	0	24	0	69,9	51,3	0,62	0,47	-
04.06.2022	11,572	0	161,755	0	0	158,26	0	0	24	0	69,3	51,9	0,62	0,46	-
05.06.2022	12,762	0	156,7	0	0	153,305	0	0	24	0	69,5	49,7	0,62	0,46	-
06.06.2022	13,361	0	160,535	0	0	157,057	0	0	24	0	69,5	49,2	0,62	0,46	-
07.06.2022	10,807	0	139,69	0	0	136,65	0	0	24	0	69,8	50,9	0,63	0,46	-
08.06.2022	11,722	0	146,735	0	0	143,559	0	0	24	0	69,4	50	0,63	0,47	-
09.06.2022	12,943	0	146,755	0	0	143,563	0	0	24	0	69,7	48,2	0,63	0,47	-
10.06.2022	11,887	0	150,065	0	0	146,824	0	0	24	0	69,4	50,1	0,63	0,47	-
11.06.2022	9,028	0	117,365	0	0	114,809	0	0	24	0	69,7	51	0,64	0,47	-
12.06.2022	3,733	0	67,49	0	0	66,044	0	0	24	0	69,1	55,6	0,64	0,47	-
13.06.2022	9,669	0	175,6	0	0	171,816	0	0	24	0	69,4	56	0,63	0,47	-
14.06.2022	15,338	0	179,44	0	0	175,54	0	0	24	0	69,6	48,7	0,64	0,47	-
15.06.2022	15,748	0	182,835	0	0	178,819	0	0	24	0	70,1	49,1	0,63	0,47	-
16.06.2022	11,962	0	153,85	0	0	150,511	0	0	24	0	69,6	50,7	0,62	0,46	-
17.06.2022	10,657	0	146,025	0	0	142,874	0	0	24	0	69,4	51,6	0,63	0,47	-
18.06.2022	9,398	0	135,595	0	0	132,671	0	0	24	0	69,3	52,5	0,63	0,47	-
19.06.2022	11,949	0	153,805	0	0	150,477	0	0	24	0	69,5	50,6	0,62	0,47	-
20.06.2022	13,304	0	163,455	0	0	159,913	0	0	24	0	69,5	49,7	0,63	0,47	-
Итого:	402,837	0	5168,095	0	0	5055,531	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,216														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	12197,965	131364,65	0	0	128196,435	0	0	16011	9
20.06.2022	12600,801	136532,745	0	0	133251,966	0	0	16755	9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:40:17