

#7086#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
 Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
 Номер абонента 4754
 Порядковый номер 8917
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20113186
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	4,094	0	90,805	0	0	88,899	0	0	24	0	68,4	57,5	0,71	0,48	-
22.05.2023	15,595	0	263,575	0	0	257,834	0	0	24	0	69,7	55,3	0,71	0,48	-
23.05.2023	11,681	0	145,225	0	0	142,111	0	0	24	0	69,1	49,5	0,71	0,48	-
24.05.2023	9,547	0	113,94	0	0	111,508	0	0	24	0	69,1	48,7	0,7	0,47	-
25.05.2023	10,621	0	127,12	0	0	124,395	0	0	24	0	69,2	48,8	0,7	0,47	-
26.05.2023	12,238	0	152,62	0	0	149,323	0	0	24	0	69,5	50	0,7	0,48	-
27.05.2023	13,515	0	154,98	0	0	151,684	0	0	24	0	69	47,7	0,7	0,48	-
28.05.2023	13,504	0	156,73	0	0	153,402	0	0	24	0	68,8	47,9	0,7	0,48	-
29.05.2023	12,767	0	144,72	0	0	141,597	0	0	24	0	69,5	48	0,71	0,48	-
30.05.2023	16,047	0	182,48	0	0	178,53	0	0	24	0	69,5	48,1	0,71	0,48	-
31.05.2023	16,957	0	204,155	0	0	199,76	0	0	24	0	69,4	49,2	0,71	0,48	-
01.06.2023	17,094	0	208,935	0	0	204,406	0	0	24	0	69,6	49,7	0,7	0,48	-
02.06.2023	15,389	0	192,17	0	0	188,019	0	0	24	0	69,6	50,1	0,71	0,48	-
03.06.2023	13,388	0	175,475	0	0	171,68	0	0	24	0	69,6	51	0,71	0,48	-
04.06.2023	11,319	0	153,185	0	0	149,906	0	0	24	0	69,2	51,2	0,7	0,48	-
05.06.2023	15,124	0	178,62	0	0	174,765	0	0	24	0	69,5	48,9	0,71	0,48	-
06.06.2023	13,954	0	162,065	0	0	158,563	0	0	24	0	69,5	48,5	0,71	0,48	-
07.06.2023	10,48	0	133,685	0	0	130,809	0	0	24	0	69,3	50,2	0,71	0,48	-
08.06.2023	11,245	0	123,445	0	0	120,792	0	0	24	0	69,2	47	0,72	0,48	-
09.06.2023	6,817	0	89,195	0	0	87,301	0	0	24	0	68,9	50,3	0,71	0,47	-
10.06.2023	5,137	0	90,595	0	0	88,678	0	0	24	0	68,7	55	0,71	0,47	-
11.06.2023	5,207	0	87,07	0	0	85,221	0	0	24	0	68,9	54,4	0,72	0,48	-
12.06.2023	8,356	0	106,57	0	0	104,305	0	0	24	0	68,9	49,8	0,71	0,48	-
13.06.2023	6,486	0	91,075	0	0	89,143	0	0	24	0	68,8	51,4	0,71	0,48	-
14.06.2023	10,886	0	124,41	0	0	121,747	0	0	24	0	69,1	47,8	0,72	0,48	-
15.06.2023	9,786	0	123,25	0	0	120,674	0	0	24	0	68,2	48,9	0,71	0,48	-
16.06.2023	9,717	0	120,92	0	0	118,333	0	0	24	0	69,1	49,5	0,72	0,48	-
17.06.2023	5,728	0	87,635	0	0	85,781	0	0	24	0	68,8	52,9	0,71	0,48	-
18.06.2023	5,089	0	77,005	0	0	75,384	0	0	24	0	68,6	52,5	0,71	0,48	-
19.06.2023	7,512	0	97,155	0	0	95,083	0	0	24	0	68,9	50,1	0,71	0,48	-
20.06.2023	6,666	0	94,385	0	0	92,422	0	0	24	0	68	50,9	0,71	0,48	-
Итого:	331,946	0	4253,195	0	0	4162,055	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,284														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	19872,11	220758,57	0	0	215464,602	0	0	24749	31
20.06.2023	20204,055	225011,765	0	0	219626,659	0	0	25493	31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.06.2023 7:41:35