

#133782#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)

4754

8917

ТВ7 (АСЦП)

20113186

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	20,927	0	366,12	0	0	357,713	0	0	24	0	71,7	57,7	0,53	0,5	-
22.05.2025	18,494	0	315,705	0	0	308,474	0	0	24	0	71,6	57,3	0,53	0,5	-
23.05.2025	16,963	0	310,91	0	0	303,843	0	0	24	0	71,3	58	0,53	0,5	-
24.05.2025	16,82	0	312,52	0	0	305,358	0	0	24	0	71,6	58,5	0,53	0,5	-
25.05.2025	17,624	0	315,385	0	0	308,116	0	0	24	0	71,9	58,2	0,53	0,5	-
26.05.2025	19,669	0	312,19	0	0	305,012	0	0	24	0	71,9	56,5	0,53	0,5	-
27.05.2025	21,508	0	336,44	0	0	328,703	0	0	24	0	71,8	56,2	0,53	0,5	-
28.05.2025	19,094	0	320,745	0	0	313,375	0	0	24	0	71,7	57,2	0,53	0,49	-
29.05.2025	14,541	0	244,82	0	0	239,203	0	0	24	0	71,7	57,2	0,53	0,49	-
30.05.2025	13,215	0	223,635	0	0	218,5	0	0	24	0	71,7	57,3	0,53	0,5	-
31.05.2025	12,58	0	219,27	0	0	214,254	0	0	24	0	71,6	57,6	0,53	0,5	-
01.06.2025	11,858	0	209,685	0	0	204,886	0	0	24	0	71,6	57,8	0,53	0,5	-
02.06.2025	13,203	0	225,385	0	0	220,24	0	0	24	0	71,5	57,2	0,53	0,5	-
03.06.2025	17,177	0	267,6	0	0	261,474	0	0	24	0	71,6	55,9	0,53	0,5	-
04.06.2025	16,838	0	265,27	0	0	259,193	0	0	24	0	71,7	56,1	0,53	0,5	-
05.06.2025	15,353	0	243,775	0	0	238,21	0	0	24	0	71,5	56,1	0,54	0,5	-
06.06.2025	11,651	0	213,215	0	0	208,361	0	0	24	0	71,4	58	0,53	0,5	-
07.06.2025	11,545	0	203,505	0	0	198,858	0	0	24	0	71,5	57,6	0,54	0,5	-
08.06.2025	10,483	0	190,6	0	0	186,263	0	0	24	0	71,4	57,9	0,54	0,5	-
09.06.2025	13,24	0	218,015	0	0	213,061	0	0	24	0	71,3	56,4	0,53	0,5	-
10.06.2025	12,839	0	210,52	0	0	205,772	0	0	24	0	71,1	56,2	0,53	0,5	-
11.06.2025	13,092	0	206,9	0	0	202,193	0	0	24	0	71,4	55,9	0,53	0,5	-
12.06.2025	11,138	0	177,66	0	0	173,622	0	0	24	0	71,3	56	0,53	0,5	-
13.06.2025	23,827	0	380,68	0	0	371,913	0	0	24	0	71,8	56,5	0,53	0,5	-
14.06.2025	15,812	0	250,56	0	0	244,894	0	0	24	0	71,1	55,7	0,53	0,5	-
15.06.2025	12,268	0	210,135	0	0	205,345	0	0	24	0	71,4	57,1	0,53	0,5	-
16.06.2025	8,95	0	127,93	0	0	125,041	0	0	24	0	71	53,9	0,52	0,49	-
17.06.2025	8,334	0	105,105	0	0	102,738	0	0	24	0	70,9	51,6	0,53	0,5	-
18.06.2025	7,388	0	108,95	0	0	106,797	0	0	24	0	65,8	49,2	0,38	0,36	-
19.06.2025	14,649	0	198,55	0	0	194,152	0	0	24	0	70,3	52,3	0,51	0,48	-
20.06.2025	5,18	0	80,42	0	0	78,609	0	0	24	0	70,9	55,2	0,53	0,49	-
Итого:	446,26	0	7372,2	0	0	7204,173	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,587														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	7184,302	87912,53	0	0	85899,731	0	0	9376	41
20.06.2025	7630,561	95284,73	0	0	93103,903	0	0	10120	41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:30:19