

#7076#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 8917
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113186
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	11,397	0	148,14	0	0	144,958	0	0	24	0	69,1	50,4	0,62	0,47	-
22.06.2022	11,551	0	150,82	0	0	147,584	0	0	24	0	69,2	50,5	0,62	0,47	-
23.06.2022	13,444	0	159,18	0	0	155,721	0	0	24	0	69,7	49,1	0,63	0,47	-
24.06.2022	8,949	0	113,315	0	0	110,871	0	0	24	0	69,4	50,1	0,63	0,47	-
25.06.2022	7,294	0	107,615	0	0	105,303	0	0	24	0	69,3	52,8	0,63	0,47	-
26.06.2022	4,315	0	74,68	0	0	73,099	0	0	24	0	68,7	54,6	0,63	0,47	-
27.06.2022	4,353	0	79,735	0	0	78,067	0	0	24	0	68,2	54,9	0,63	0,47	-
28.06.2022	3,682	0	67,375	0	0	65,978	0	0	24	0	67,9	54,6	0,63	0,47	-
29.06.2022	2,214	0	35,61	0	0	34,908	0	0	24	0	65,9	50,8	0,24	0,3	-
30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	34,1	34	0,03	0,18	-
01.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,2	29,5	0,04	0,18	-
02.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,3	27,7	0,05	0,18	-
03.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,2	26,7	0,1	0,18	-
04.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,4	26,2	0,1	0,18	-
05.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26	25,9	0,1	0,18	-
06.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,4	25,3	0,1	0,18	-
07.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25	24,9	0,1	0,18	-
08.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,8	24,8	0,1	0,3	-
09.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	24,5	0,46	0,45	-
10.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24,1	0,52	0,41	-
11.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	23,8	0,35	0,28	-
12.07.2022	0,707	0	21,875	0	0	21,745	0	0	24	0	34,2	26,5	0,57	0,46	-
13.07.2022	11,254	0	116,745	0	0	114,062	0	0	24	0	71,8	48,3	0,66	0,47	-
14.07.2022	15,397	0	190,35	0	0	185,781	0	0	24	0	73,7	53,9	0,66	0,46	-
15.07.2022	13,705	0	184,4	0	0	180,292	0	0	24	0	70,6	52,4	0,65	0,46	-
16.07.2022	13,238	0	177,875	0	0	173,899	0	0	24	0	70,7	52,6	0,66	0,47	-
17.07.2022	12,965	0	189,81	0	0	185,593	0	0	24	0	70,5	53,9	0,66	0,47	-
18.07.2022	13,631	0	185,01	0	0	180,915	0	0	24	0	70,4	52,4	0,66	0,47	-
19.07.2022	13,89	0	184,5	0	0	180,408	0	0	24	0	70,5	52,1	0,67	0,48	-
20.07.2022	11,144	0	141,335	0	0	138,245	0	0	24	0	69,9	50,7	0,64	0,47	-
Итого:	173,13	0	2328,37	0	0	2277,429	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,351														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	12600,801	136532,745	0	0	133251,966	0	0	16755	9
20.07.2022	12773,933	138861,115	0	0	135529,393	0	0	17475	9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 15:19:10