

# #7084#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 8917  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113186  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	4,06	0	69,54	0	0	68,063	0	0	24	0	68,9	54,7	0,72	0,48	-
22.06.2023	3,649	0	51,11	0	0	50,05	0	0	24	0	68	50,7	0,71	0,48	-
23.06.2023	4,549	0	62,355	0	0	61,043	0	0	24	0	68,5	50,8	0,72	0,48	-
24.06.2023	3,494	0	55,595	0	0	54,43	0	0	24	0	68,3	53	0,71	0,48	-
25.06.2023	2,929	0	53,845	0	0	52,728	0	0	24	0	68	54,7	0,71	0,48	-
26.06.2023	3,768	0	55,415	0	0	54,258	0	0	24	0	68,2	51,7	0,72	0,48	-
27.06.2023	6,445	0	74,145	0	0	72,581	0	0	24	0	68,6	47,5	0,72	0,47	-
28.06.2023	2,205	0	24,44	0	0	23,995	0	0	24	0	63,1	41,2	0,47	0,4	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32,5	28,6	0,39	0,31	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29	27	0,31	0,14	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	25,9	0,24	0,14	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,7	25,2	0,25	0,14	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,8	24,5	0,25	0,14	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,7	24,4	0,25	0,16	-
05.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	24,3	0,52	0,45	-
06.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	24,2	0,58	0,47	-
07.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,2	26,1	0,64	0,47	-
08.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	27,4	0,64	0,47	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,8	27,8	0,64	0,46	-
10.07.2023	2,363	0	33,835	0	0	33,171	0	0	24	0	65,6	48,7	0,68	0,47	-
11.07.2023	1,623	0	37,175	0	0	36,446	0	0	24	0	65,9	55,3	0,68	0,46	-
12.07.2023	1,775	0	43,53	0	0	42,64	0	0	24	0	67,5	57,6	0,72	0,47	-
13.07.2023	1,903	0	39,17	0	0	38,338	0	0	24	0	68,9	57,1	0,72	0,48	-
14.07.2023	2,005	0	38,305	0	0	37,475	0	0	24	0	69,5	56,8	0,72	0,48	-
15.07.2023	1,664	0	34,16	0	0	33,425	0	0	24	0	69,4	57,5	0,72	0,48	-
16.07.2023	1,68	0	33,92	0	0	33,187	0	0	24	0	69,5	57,5	0,72	0,48	-
17.07.2023	8,072	0	95,225	0	0	93,107	0	0	24	0	70,6	49,9	0,72	0,48	-
18.07.2023	16,733	0	217,21	0	0	212,175	0	0	24	0	72,2	53,4	0,72	0,48	-
19.07.2023	17,359	0	246,02	0	0	240,484	0	0	24	0	71	53,9	0,71	0,48	-
20.07.2023	12,185	0	173,61	0	0	169,906	0	0	24	0	69	52	0,72	0,48	-
Итого:	98,461	0	1438,605	0	0	1407,502	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,517														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	20204,055	225011,765	0	0	219626,659	0	0	25493	31
20.07.2023	20302,516	226450,37	0	0	221034,161	0	0	26213	31

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2023 14:27:23