

#89299#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Дворец спорта «Юность», МАУ
Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
4754

Заводской номер счётчика 20113186	Показания прибора, ГДж 20.07.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	709,635	631,323	78.312	18.704

Подпись исполнителя



#89133#

Отчёт за период с 20.06.2024 по 20.07.2024.

Номер абонента 4754
Порядковый номер 8917
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20113186
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2024	-	10,271	0	139,055	0	0	136,094	0	0	24	0	68,8	50,8	0,53	0,48
22.06.2024	-	8,483	0	125,445	0	0	122,825	0	0	24	0	68	51,6	0,53	0,48
23.06.2024	-	8,818	0	121,97	0	0	119,357	0	0	24	0	69	51,3	0,53	0,48
24.06.2024	-	9,722	0	131,84	0	0	129,03	0	0	24	0	68,9	50,9	0,52	0,48
25.06.2024	-	8,405	0	120,775	0	0	118,22	0	0	24	0	68,5	51,6	0,52	0,48
26.06.2024	-	1,789	0	35,595	0	0	35,059	0	0	24	0	56,7	44,5	0,28	0,27
27.06.2024	-	0,047	0	2,59	0	0	2,576	0	0	24	0	35	30,7	0,14	0,13
28.06.2024	-	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	29,9	28,2	0,13	0,13
29.06.2024	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	26,8	27,7	0,13	0,12
30.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,4	26,9	0,12	0,12
01.07.2024	-	0,012	0	2,98	0	0	2,972	0	0	24	0	26,1	25,3	0,11	0,11
02.07.2024	-	0	0	3,54	0	0	3,533	0	0	24	0	24,4	25,7	0,11	0,11
03.07.2024	-	0	0	3,965	0	0	3,957	0	0	24	0	24	25,7	0,28	0,28
04.07.2024	-	0	0	3,78	0	0	3,773	0	0	24	0	23,4	24,7	0,4	0,4
05.07.2024	-	9,199	0	145,95	0	0	144,215	0	0	24	0	48,2	33	0,47	0,46
06.07.2024	-	0,336	0	2,55	0	0	2,508	0	0	24	0	59,5	27,5	0,53	0,48
07.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	37,8	46,2	0,54	0,48
08.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,6	44,2	0,52	0,48
09.07.2024	-	2,084	0	16,73	0	0	16,449	0	0	24	0	60	30,1	0,52	0,48
10.07.2024	-	3,679	0	63,56	0	0	62,239	0	0	24	0	67,8	53,7	0,51	0,48
11.07.2024	-	2,185	0	89,37	0	0	87,502	0	0	24	0	68,1	62,1	0,51	0,48
12.07.2024	-	1,868	0	97,285	0	0	95,277	0	0	24	0	67,7	63	0,51	0,48
13.07.2024	-	1,536	0	80,01	0	0	78,33	0	0	24	0	68,2	63,5	0,51	0,48
14.07.2024	-	1,622	0	94,515	0	0	92,54	0	0	24	0	68,1	63,9	0,51	0,48
15.07.2024	-	1,759	0	93,22	0	0	91,257	0	0	24	0	68,3	63,7	0,52	0,48
16.07.2024	-	1,708	0	108,3	0	0	106,039	0	0	24	0	68	64,1	0,52	0,48
17.07.2024	-	1,325	0	73,61	0	0	71,998	0	0	24	0	69,8	65,4	0,53	0,49
18.07.2024	-	1,093	0	34,915	0	0	34,18	0	0	24	0	68,4	60,8	0,53	0,49
19.07.2024	-	1,15	0	28,16	0	0	27,567	0	0	24	0	68,4	58,4	0,53	0,48
20.07.2024	-	1,223	0	33,71	0	0	32,998	0	0	20	4	68,5	59,7	0,53	0,49
Итого:	-	78,314	0	1653,445	0	0	1620,52	0	0	716	4	53,41	45,83	0,42	0,39

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	631,323	9078,27	0	0	8882,508	0	0	1380	21
20.07.2024	709,635	10731,715	0	0	10503,028	0	0	2096	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения