

#142231#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)

4754

8917

ТВ7 (АСЦП)

20113186

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	10,25	0	132,815	0	0	129,806	0	0	24	0	71,2	52,4	0,52	0,49	-
22.06.2025	9,49	0	132,06	0	0	129,067	0	0	24	0	71,2	53,7	0,52	0,49	-
23.06.2025	11,3	0	132,415	0	0	129,415	0	0	24	0	71,2	50,3	0,53	0,49	-
24.06.2025	10,614	0	128,46	0	0	125,592	0	0	24	0	70,6	50,4	0,53	0,49	-
25.06.2025	2,345	0	76,825	0	0	75,608	0	0	24	0	58,5	51,1	0,37	0,37	-
26.06.2025	0,089	0	4,03	0	0	4,009	0	0	24	0	34,5	29,2	0,22	0,23	-
27.06.2025	0,011	0	3,19	0	0	3,181	0	0	24	0	26,3	25,8	0,25	0,25	-
28.06.2025	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	24,8	23,8	0	0	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	23,6	0	0	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,3	0	0,01	-
01.07.2025	0,016	0	3,65	0	0	3,644	0	0	24	0	23,2	22,1	0,29	0,3	-
02.07.2025	0,001	0	0,49	0	0	0,489	0	0	24	0	23,4	22,9	0,47	0,48	-
03.07.2025	3,823	0	181,615	0	0	178,976	0	0	23	1	53,4	48,4	0,45	0,43	-
04.07.2025	2,401	0	51,665	0	0	50,545	0	0	24	0	69,5	58,1	0,54	0,47	-
05.07.2025	2,191	0	49,575	0	0	48,511	0	0	24	0	69,2	58,4	0,55	0,47	-
06.07.2025	2,255	0	50,525	0	0	49,434	0	0	24	0	69,3	58,4	0,54	0,47	-
07.07.2025	2,633	0	51,62	0	0	50,485	0	0	24	0	69,9	57,5	0,54	0,47	-
08.07.2025	2,229	0	46,685	0	0	45,666	0	0	24	0	69,7	58,1	0,54	0,47	-
09.07.2025	2,325	0	54,815	0	0	53,648	0	0	24	0	68,8	58,5	0,53	0,48	-
10.07.2025	1,903	0	75,935	0	0	74,263	0	0	24	0	70	63,9	0,53	0,48	-
11.07.2025	3,019	0	90,24	0	0	88,291	0	0	24	0	69,3	61,2	0,53	0,48	-
12.07.2025	3,193	0	70,665	0	0	69,138	0	0	24	0	69,3	58,3	0,53	0,48	-
13.07.2025	3,05	0	70,19	0	0	68,667	0	0	24	0	69,5	58,9	0,53	0,48	-
14.07.2025	3,278	0	58,39	0	0	57,139	0	0	24	0	69	55,4	0,53	0,48	-
15.07.2025	3,912	0	64,555	0	0	63,151	0	0	24	0	69,6	54,8	0,53	0,48	-
16.07.2025	3,426	0	42,82	0	0	41,903	0	0	24	0	69,1	49,5	0,53	0,48	-
17.07.2025	3,442	0	49,455	0	0	48,396	0	0	24	0	69	52	0,53	0,48	-
18.07.2025	2,707	0	58,82	0	0	57,566	0	0	24	0	69	57,7	0,53	0,48	-
19.07.2025	2,033	0	76,82	0	0	75,199	0	0	24	0	68,5	62	0,52	0,48	-
20.07.2025	1,818	0	53,485	0	0	52,33	0	0	24	0	69,3	61	0,53	0,48	-
Итого:	93,754	0	1811,82	0	0	1774,129	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,393														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	7630,561	95284,73	0	0	93103,903	0	0	10120	41
20.07.2025	7724,314	97096,55	0	0	94878,032	0	0	10839	42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 11:27:34