

#7077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
 Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
 Номер абонента 4754
 Порядковый номер 8917
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20113186
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	6,045	0	81,245	0	0	79,505	0	0	24	0	69	50,9	0,64	0,46	-
22.07.2022	1,755	0	40,34	0	0	39,501	0	0	24	0	68	57,4	0,65	0,46	-
23.07.2022	1,732	0	41,275	0	0	40,424	0	0	24	0	67,7	57,5	0,65	0,46	-
24.07.2022	1,67	0	38,475	0	0	37,674	0	0	24	0	68,1	57,5	0,65	0,46	-
25.07.2022	1,818	0	40,365	0	0	39,522	0	0	24	0	68,2	57,3	0,65	0,46	-
26.07.2022	1,499	0	38,1	0	0	37,315	0	0	24	0	67,7	58,1	0,65	0,46	-
27.07.2022	7,999	0	116,415	0	0	113,926	0	0	24	0	69	52,2	0,64	0,46	-
28.07.2022	5,145	0	81,07	0	0	79,381	0	0	24	0	68,1	52,7	0,64	0,46	-
29.07.2022	1,952	0	42,39	0	0	41,504	0	0	24	0	68,2	57	0,65	0,46	-
30.07.2022	1,782	0	41,5	0	0	40,637	0	0	24	0	67,9	57,5	0,65	0,46	-
31.07.2022	4,703	0	79,2	0	0	77,536	0	0	24	0	68,2	53,7	0,64	0,47	-
01.08.2022	10,519	0	151,29	0	0	148,075	0	0	24	0	68,8	51,9	0,64	0,46	-
02.08.2022	11,092	0	127,76	0	0	125,019	0	0	24	0	69,2	48	0,64	0,46	-
03.08.2022	6,973	0	83,635	0	0	81,853	0	0	24	0	68,8	48,5	0,64	0,46	-
04.08.2022	3,44	0	56,22	0	0	55,051	0	0	24	0	68	53,1	0,65	0,46	-
05.08.2022	4,243	0	70,315	0	0	68,828	0	0	24	0	68,6	53,9	0,65	0,47	-
06.08.2022	9,674	0	119,65	0	0	117,087	0	0	24	0	69,1	49,4	0,65	0,47	-
07.08.2022	5,676	0	83,63	0	0	81,852	0	0	24	0	68,9	52,4	0,65	0,47	-
08.08.2022	12,298	0	205,055	0	0	200,609	0	0	24	0	69,6	54,9	0,64	0,47	-
09.08.2022	11,263	0	164,55	0	0	161,023	0	0	24	0	69,2	52,5	0,64	0,47	-
10.08.2022	16,802	0	313,355	0	0	306,563	0	0	24	0	69,5	56,4	0,63	0,47	-
11.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	68,9	54,8	0,63	0,47	-
11.08.2022	8,693	0	166,57	0	0	163,044	0	0	0	1	68,7	56	0,63	0,47	-
12.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	67,9	57,5	0,63	0,47	-
12.08.2022	4,632	0	134,755	0	0	131,857	0	0	0	1	69,2	60,8	0,64	0,47	-
13.08.2022	5,349	0	161,195	0	0	157,729	0	0	23	1	69,2	61,1	0,64	0,47	-
14.08.2022	6,472	0	191,465	0	0	187,378	0	0	24	0	69	60,8	0,64	0,47	-
15.08.2022	5,419	0	102,57	0	0	100,388	0	0	24	0	68,7	55,8	0,64	0,47	-
16.08.2022	4,608	0	85,495	0	0	83,68	0	0	24	0	68,7	55,6	0,64	0,47	-
17.08.2022	3,401	0	135,285	0	0	132,377	0	0	24	0	69,1	63	0,64	0,47	-
18.08.2022	2,874	0	121,09	0	0	118,491	0	0	24	0	69,1	63,3	0,64	0,47	-
19.08.2022	3,289	0	68,915	0	0	67,445	0	0	24	0	68,7	57,1	0,65	0,47	-
20.08.2022	2,093	0	60,76	0	0	59,486	0	0	24	0	68,4	60	0,65	0,47	-
Итого:	174,91	0	3243,935	0	0	3174,76	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,777														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	12773,933	138861,115	0	0	135529,393	0	0	17475	9
20.08.2022	12948,842	142105,05	0	0	138704,15	0	0	18216	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.08.2022 16:09:10