

#92739#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 8917
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113186
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	1,164	0	29,41	0	0	28,798	0	0	24	0	67,8	58,1	0,52	0,48	-
22.07.2024	1,169	0	26,575	0	0	26,053	0	0	24	0	65,9	55,1	0,51	0,48	-
23.07.2024	1,19	0	27,605	0	0	27,055	0	0	24	0	66,2	55,7	0,52	0,48	-
24.07.2024	0,893	0	25,515	0	0	24,988	0	0	24	0	67,6	59,1	0,52	0,47	-
25.07.2024	1,239	0	29,59	0	0	28,992	0	0	20	4	66,9	56,7	0,52	0,49	-
26.07.2024	1,177	0	29,175	0	0	28,6	0	0	24	0	65,9	56,1	0,52	0,49	-
27.07.2024	1,122	0	30,46	0	0	29,847	0	0	24	0	66,8	57,8	0,53	0,49	-
28.07.2024	1,114	0	28,685	0	0	28,116	0	0	24	0	66,2	56,7	0,52	0,49	-
29.07.2024	9,695	0	153,975	0	0	150,68	0	0	24	0	69	53,6	0,52	0,49	-
30.07.2024	13,413	0	189,68	0	0	185,626	0	0	24	0	68,9	51,7	0,53	0,49	-
31.07.2024	16,341	0	247,225	0	0	241,899	0	0	24	0	69,2	53,1	0,53	0,49	-
01.08.2024	14,179	0	202,14	0	0	197,79	0	0	24	0	69,2	52	0,53	0,49	-
02.08.2024	8,118	0	111,5	0	0	109,124	0	0	24	0	68,8	51	0,52	0,49	-
03.08.2024	4,08	0	75,185	0	0	73,63	0	0	24	0	67,6	54,4	0,52	0,48	-
04.08.2024	3,855	0	75,99	0	0	74,397	0	0	24	0	68,2	55,8	0,53	0,48	-
05.08.2024	4,013	0	71,78	0	0	70,277	0	0	24	0	68,3	54,6	0,53	0,48	-
06.08.2024	3,883	0	69,115	0	0	67,687	0	0	24	0	67,7	54	0,52	0,49	-
07.08.2024	8,793	0	112,73	0	0	110,348	0	0	24	0	68,5	49,5	0,52	0,49	-
08.08.2024	7,029	0	83,585	0	0	81,844	0	0	24	0	68	47,5	0,52	0,49	-
09.08.2024	6,42	0	78,54	0	0	76,902	0	0	24	0	68	48,1	0,52	0,49	-
10.08.2024	4,279	0	66,86	0	0	65,477	0	0	24	0	67,7	52,1	0,52	0,49	-
11.08.2024	4,273	0	63,045	0	0	61,751	0	0	24	0	67,4	50,9	0,52	0,49	-
12.08.2024	8,147	0	98,64	0	0	96,555	0	0	24	0	68,5	48,4	0,52	0,49	-
13.08.2024	9,215	0	100,495	0	0	98,368	0	0	24	0	68,5	46,2	0,52	0,49	-
14.08.2024	10,098	0	117,245	0	0	114,763	0	0	24	0	68,6	47,5	0,52	0,49	-
15.08.2024	8,143	0	84,68	0	0	82,896	0	0	24	0	68,4	44,9	0,52	0,49	-
16.08.2024	7,044	0	71,175	0	0	69,665	0	0	24	0	68,6	44,4	0,52	0,49	-
17.08.2024	3,28	0	46,115	0	0	45,173	0	0	24	0	67,3	50	0,52	0,49	-
18.08.2024	2,694	0	34,39	0	0	33,692	0	0	24	0	67	47,9	0,52	0,49	-
19.08.2024	7,174	0	68,95	0	0	67,508	0	0	24	0	68,2	42,8	0,52	0,49	-
20.08.2024	4,035	0	45,205	0	0	44,274	0	0	24	0	67,6	45,9	0,52	0,49	-
Итого:	177,269	0	2495,26	0	0	2442,775	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,34														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	709,635	10731,715	0	0	10503,028	0	0	2096	25
20.08.2024	886,905	13226,975	0	0	12945,801	0	0	2836	29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 9:33:49