

#145104#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)

4754

8917

ТВ7 (АССII)

20113186

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,74	0	62,455	0	0	61,111	0	0	24	0	69,2	62,4	0,53	0,48	-
22.07.2025	1,961	0	59,83	0	0	58,547	0	0	24	0	69	61	0,53	0,48	-
23.07.2025	0,94	0	21,37	0	0	20,929	0	0	24	0	67,6	56,9	0,51	0,48	-
24.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	51,3	32	0,51	0,48	-
25.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	48,8	25,9	0,51	0,48	-
26.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	49,5	24,5	0,52	0,49	-
27.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	49,3	24,4	0,52	0,49	-
28.07.2025	0,071	0	0,625	0	0	0,617	0	0	24	0	51,5	24,1	0,51	0,48	-
29.07.2025	0,058	0	0,485	0	0	0,479	0	0	24	0	53,5	24,5	0,51	0,48	-
30.07.2025	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	31,1	34,6	0,32	0,3	-
31.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,3	34,3	0,01	0,02	-
01.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	34,3	0,01	0,01	-
02.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	34,6	0,01	0,01	-
03.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	34,6	0,01	0,01	-
04.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	34,5	0,01	0,01	-
05.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	34,2	0,01	0,01	-
06.08.2025	0	0	0,015	0	0	0,015	0	0	24	0	22,6	48,7	0,13	0,14	-
07.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,8	35,2	0,48	0,49	-
08.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	30,2	0,48	0,49	-
09.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	29,5	0,48	0,49	-
10.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	30,3	0,49	0,49	-
11.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	30,4	0,49	0,49	-
12.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	30,5	0,49	0,49	-
13.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	30,9	0,49	0,5	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	31,2	0,48	0,5	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	31,2	0,48	0,5	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	31,3	0,48	0,5	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	31,3	0,48	0,5	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	31,1	0,47	0,5	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	30,9	0,47	0,49	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	30,9	0,47	0,49	-
Итого:	4,77	0	144,79	0	0	141,708	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,139														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	7724,314	97096,55	0	0	94878,032	0	0	10839	42
20.08.2025	7729,084	97241,34	0	0	95019,74	0	0	11583	42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 9:59:06