

#7087#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
 Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)  
 Номер абонента 4754  
 Порядковый номер 8917  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 20113186  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	8,779	0	143,505	0	0	140,253	0	0	24	0	71,2	56,3	0,58	0,48	-
22.08.2021	8,001	0	88,37	0	0	86,392	0	0	24	0	70,8	48,7	0,58	0,48	-
23.08.2021	10,01	0	98,075	0	0	95,871	0	0	24	0	70,8	45,9	0,58	0,48	-
24.08.2021	10,496	0	124,84	0	0	122,026	0	0	24	0	71,1	50,5	0,58	0,48	-
25.08.2021	11,061	0	109,215	0	0	106,759	0	0	24	0	71	46,2	0,57	0,48	-
26.08.2021	6,308	0	80,73	0	0	78,926	0	0	24	0	70,7	51,6	0,57	0,48	-
27.08.2021	4,662	0	68,455	0	0	66,92	0	0	24	0	70,8	54,2	0,58	0,48	-
28.08.2021	3,659	0	56,165	0	0	54,908	0	0	24	0	70,7	54,8	0,58	0,48	-
29.08.2021	6,572	0	86,435	0	0	84,507	0	0	24	0	70,6	52,1	0,58	0,48	-
30.08.2021	10,029	0	103,385	0	0	101,058	0	0	24	0	71	47,3	0,58	0,48	-
31.08.2021	8,512	0	85,755	0	0	83,825	0	0	24	0	71	46,8	0,58	0,48	-
01.09.2021	10,315	0	127,745	0	0	124,836	0	0	24	0	71,4	51,7	0,58	0,48	-
02.09.2021	8,761	0	105,795	0	0	103,438	0	0	24	0	70,5	50,3	0,58	0,48	-
03.09.2021	10,058	0	99,295	0	0	97,079	0	0	24	0	70,6	45,9	0,58	0,48	-
04.09.2021	9,71	0	106,9	0	0	104,496	0	0	24	0	70,9	48,8	0,58	0,48	-
05.09.2021	6,741	0	87,365	0	0	85,43	0	0	24	0	70,5	51,6	0,58	0,48	-
06.09.2021	10,878	0	110,095	0	0	107,64	0	0	24	0	70,6	46,5	0,58	0,48	-
07.09.2021	11,963	0	120,905	0	0	118,245	0	0	24	0	70,1	46	0,57	0,48	-
08.09.2021	12,739	0	128,895	0	0	125,972	0	0	24	0	71,3	47,2	0,58	0,48	-
09.09.2021	11,641	0	114,35	0	0	111,79	0	0	24	0	70,7	45,8	0,58	0,48	-
10.09.2021	11,456	0	111,45	0	0	108,959	0	0	24	0	70,7	45,6	0,58	0,48	-
11.09.2021	6,848	0	85,19	0	0	83,306	0	0	24	0	70,3	50,7	0,58	0,48	-
12.09.2021	3,185	0	58,075	0	0	56,793	0	0	24	0	70,1	56,8	0,58	0,48	-
13.09.2021	9,601	0	95,555	0	0	93,408	0	0	24	0	70,9	46,4	0,59	0,48	-
14.09.2021	11,307	0	115,36	0	0	112,815	0	0	24	0	70,2	46,2	0,58	0,48	-
15.09.2021	8,099	0	90,915	0	0	88,88	0	0	24	0	70,7	49	0,59	0,48	-
16.09.2021	11,371	0	132,63	0	0	129,636	0	0	24	0	71,2	50,3	0,59	0,48	-
17.09.2021	13,931	0	167,275	0	0	163,476	0	0	23	1	71,4	51,1	0,58	0,48	-
18.09.2021	11,702	0	132,465	0	0	129,47	0	0	24	0	71,1	49,6	0,58	0,48	-
19.09.2021	8,182	0	110,295	0	0	107,822	0	0	24	0	70,8	52,7	0,58	0,48	-
20.09.2021	11,468	0	141,61	0	0	138,409	0	0	24	0	71,2	51,4	0,58	0,48	-
Итого:	288,045	0	3287,095	0	0	3213,345	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,798														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	6262,055	68580,4	0	0	66938,082	0	0	9462	6
20.09.2021	6550,099	71867,495	0	0	70151,425	0	0	10205	7

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 8:06:45