

#95079#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 8917  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113186  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	5,221	0	71,6	0	0	70,094	0	0	24	0	68,3	50,5	0,52	0,49	-
22.08.2024	4,854	0	127,72	0	0	124,998	0	0	24	0	68,9	59,7	0,52	0,49	-
23.08.2024	9,126	0	153,72	0	0	150,336	0	0	24	0	69,9	55,5	0,53	0,49	-
24.08.2024	6,924	0	145,815	0	0	142,663	0	0	24	0	69,3	57,8	0,53	0,49	-
25.08.2024	3,96	0	133,675	0	0	130,83	0	0	24	0	68,9	61,7	0,53	0,48	-
26.08.2024	5,779	0	100,69	0	0	98,544	0	0	24	0	68,9	54,9	0,53	0,48	-
27.08.2024	5,709	0	96,44	0	0	94,365	0	0	24	0	69,2	54,8	0,53	0,48	-
28.08.2024	5,812	0	99	0	0	96,863	0	0	24	0	69,2	54,9	0,53	0,48	-
29.08.2024	9,061	0	130,69	0	0	127,877	0	0	24	0	69,2	52,3	0,53	0,48	-
30.08.2024	5,115	0	79,895	0	0	78,171	0	0	24	0	69,2	53,6	0,53	0,48	-
31.08.2024	3,383	0	67,655	0	0	66,198	0	0	24	0	69,2	57	0,53	0,48	-
01.09.2024	6,072	0	95,375	0	0	93,325	0	0	24	0	69,2	53,6	0,53	0,48	-
02.09.2024	8,039	0	124,1	0	0	121,482	0	0	24	0	68,4	52,6	0,53	0,48	-
03.09.2024	7,003	0	106,83	0	0	104,54	0	0	24	0	69,1	53,1	0,53	0,48	-
04.09.2024	4,465	0	56,64	0	0	55,426	0	0	24	0	69	49,8	0,54	0,49	-
05.09.2024	5,821	0	111,34	0	0	108,974	0	0	24	0	68,6	55,9	0,53	0,49	-
06.09.2024	8,985	0	146,66	0	0	143,526	0	0	24	0	68,9	54	0,53	0,49	-
07.09.2024	7,292	0	124,93	0	0	122,206	0	0	24	0	69,7	55,5	0,53	0,49	-
08.09.2024	7,03	0	153,39	0	0	150,098	0	0	24	0	69,1	58	0,53	0,49	-
09.09.2024	10,633	0	99,375	0	0	97,281	0	0	24	0	68,4	42,3	0,53	0,49	-
10.09.2024	12,008	0	154,715	0	0	151,37	0	0	24	0	69,3	50,4	0,53	0,49	-
11.09.2024	13,685	0	171,76	0	0	168,056	0	0	24	0	69,3	49,8	0,53	0,49	-
12.09.2024	12,547	0	172,045	0	0	168,394	0	0	24	0	68,7	50,9	0,53	0,49	-
13.09.2024	10,565	0	158,285	0	0	154,859	0	0	24	0	69,4	53,1	0,53	0,49	-
14.09.2024	9,496	0	153,52	0	0	150,215	0	0	24	0	69,2	54,2	0,53	0,49	-
15.09.2024	8,52	0	167,84	0	0	164,218	0	0	24	0	69,3	57	0,53	0,49	-
16.09.2024	15,407	0	196,47	0	0	192,219	0	0	24	0	69,3	50,2	0,53	0,49	-
17.09.2024	12,718	0	172,455	0	0	168,696	0	0	24	0	69,7	51,7	0,53	0,49	-
18.09.2024	12,315	0	166,285	0	0	162,659	0	0	24	0	69,7	51,7	0,53	0,49	-
19.09.2024	11,722	0	164,27	0	0	160,725	0	0	24	0	69,5	52	0,53	0,49	-
20.09.2024	12,298	0	155,105	0	0	151,726	0	0	24	0	69,7	50,3	0,53	0,49	-
Итого:	261,565	0	4058,29	0	0	3970,934	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,474														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	886,905	13226,975	0	0	12945,801	0	0	2836	29
20.09.2024	1148,467	17285,265	0	0	16916,735	0	0	3580	29

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 7:30:12