

#148541#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)

4754

8917

ТВ7 (АСЦП)

20113186

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	30,7	0,46	0,49	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	30,8	0,46	0,5	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	30,8	0,46	0,5	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	30,7	0,46	0,5	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	30,3	0,46	0,5	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	29,9	0,45	0,5	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	30	0,45	0,5	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	30,2	0,45	0,5	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	30,5	0,45	0,5	-
30.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	30,6	0,45	0,5	-
31.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	30,8	0,45	0,5	-
01.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	30,9	0,45	0,5	-
02.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	30,9	0,45	0,49	-
03.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	30,9	0,45	0,5	-
04.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	30,8	0,45	0,5	-
05.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	31,1	0,45	0,49	-
06.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	31,3	0,45	0,49	-
07.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	31,4	0,44	0,49	-
08.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	31,4	0,44	0,49	-
09.09.2025	4,525	0	37,795	0	0	37,014	0	0	24	0	67,6	38,5	0,47	0,49	-
10.09.2025	21,86	0	237,61	0	0	232,307	0	0	24	0	70,6	48,1	0,53	0,49	-
11.09.2025	26,85	0	343,125	0	0	335,391	0	0	24	0	71	51,8	0,52	0,49	-
12.09.2025	18,83	0	286,055	0	0	279,568	0	0	24	0	71,2	55,2	0,52	0,49	-
13.09.2025	1,288	0	71,66	0	0	70,085	0	0	24	0	70,1	65,7	0,53	0,49	-
14.09.2025	9,341	0	214,945	0	0	210,156	0	0	24	0	70,5	59,9	0,52	0,49	-
15.09.2025	10,1	0	234,87	0	0	229,658	0	0	24	0	70,5	60	0,53	0,5	-
16.09.2025	4,396	0	99,62	0	0	97,419	0	0	24	0	70,2	59,5	0,53	0,5	-
17.09.2025	8,458	0	125,36	0	0	122,584	0	0	24	0	70,3	53,8	0,53	0,5	-
18.09.2025	11,543	0	131,83	0	0	128,91	0	0	24	0	70,3	48,9	0,53	0,5	-
19.09.2025	10,835	0	118,215	0	0	115,559	0	0	24	0	70,8	48,4	0,53	0,5	-
20.09.2025	8,358	0	98,85	0	0	96,675	0	0	24	0	70	49,4	0,53	0,5	-
Итого:	136,384	0	1999,935	0	0	1955,326	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,575														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	7729,084	97241,34	0	0	95019,74	0	0	11583	42
20.09.2025	7865,468	99241,275	0	0	96975,065	0	0	12327	42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 8:54:54