

# #108749#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ  
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)  
Номер абонента 4754  
Порядковый номер 8917  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113186  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2024	34,334	0	337,005	0	0	328,253	0	0	24	0	76,9	52	0,58	0,4	4,3
22.11.2024	30,21	0	328,53	0	0	319,968	0	0	24	0	77	54,5	0,59	0,4	0,5
23.11.2024	25,508	0	316,35	0	0	308,304	0	0	24	0	76	56,2	0,58	0,4	0,5
24.11.2024	24,872	0	328,575	0	0	320,349	0	0	24	0	75,4	56,9	0,59	0,4	0,5
25.11.2024	24,455	0	305,27	0	0	298,444	0	0	24	0	70,6	51,1	0,59	0,39	1,2
26.11.2024	17,298	0	217,82	0	0	213,062	0	0	24	0	69,8	50,5	0,59	0,39	5,9
27.11.2024	30,906	0	472,69	0	0	462,525	0	0	24	0	69,2	53,3	0,57	0,4	7,3
28.11.2024	26,852	0	393,98	0	0	385,296	0	0	24	0	70,1	53,5	0,58	0,4	4,7
29.11.2024	23,695	0	250,905	0	0	245,427	0	0	24	0	69,7	46,7	0,58	0,4	4,4
30.11.2024	18,696	0	212,935	0	0	208,289	0	0	24	0	69,8	48,4	0,57	0,4	4,2
01.12.2024	24,987	0	258,175	0	0	252,158	0	0	24	0	72,3	48,7	0,58	0,4	4,1
02.12.2024	29,859	0	310,78	0	0	303,452	0	0	24	0	72,9	49,4	0,57	0,4	2,2
03.12.2024	28,266	0	375,025	0	0	366,633	0	0	24	0	70,8	52,4	0,57	0,41	2,9
04.12.2024	28,269	0	325,08	0	0	317,218	0	0	24	0	73,8	52,5	0,57	0,41	-
05.12.2024	33,668	0	394,66	0	0	385,312	0	0	24	0	73	52,2	0,58	0,41	-
06.12.2024	29,658	0	319,6	0	0	311,784	0	0	24	0	74,3	51,6	0,57	0,41	-
07.12.2024	24,602	0	257,055	0	0	250,444	0	0	24	0	76,4	53	0,58	0,41	-
08.12.2024	22,903	0	246,48	0	0	240,375	0	0	24	0	74,9	52,2	0,57	0,41	-
09.12.2024	25,608	0	254,115	0	0	247,852	0	0	24	0	74,6	49,9	0,56	0,41	-
10.12.2024	34,942	0	436,155	0	0	424,714	0	0	24	0	77,2	57,6	0,55	0,41	-
11.12.2024	27,35	0	293,82	0	0	286,418	0	0	24	0	75,6	52,8	0,57	0,41	-
12.12.2024	19,531	0	202,62	0	0	197,631	0	0	24	0	74,5	51	0,56	0,41	-
13.12.2024	33,44	0	310,195	0	0	301,804	0	0	24	0	78,5	52,1	0,56	0,41	-
14.12.2024	35,044	0	321,46	0	0	312,829	0	0	24	0	78,3	51,6	0,56	0,41	-
15.12.2024	25,054	0	280,59	0	0	273,824	0	0	24	0	73,7	51,9	0,56	0,41	-
16.12.2024	23,031	0	281,23	0	0	274,892	0	0	24	0	71	51	0,57	0,4	-
17.12.2024	23,986	0	311,675	0	0	304,923	0	0	24	0	69,5	50,8	0,55	0,41	-
18.12.2024	28,695	0	348,555	0	0	340,913	0	0	24	0	70	50	0,55	0,41	-
19.12.2024	23,286	0	254,87	0	0	249,32	0	0	24	0	69,7	47,4	0,58	0,41	-
Итого:	779,005	0	8946,2	0	0	8732,413	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	186,062														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2024	2476,439	33469,545	0	0	32745,058	0	0	5044	29
19.12.2024	3255,445	42415,745	0	0	41477,473	0	0	5740	29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.12.2024 9:19:51