

#296810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 117-123, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6364
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,689	95,99	93,76	93,76	24	0	0	72,8	44,2	28,69	0,67	0,49	-
20.03.2026	2,652	95,21	92,99	92,99	24	0	0	72,3	43,8	28,51	0,67	0,49	-
21.03.2026	2,618	95,02	92,8	92,8	24	0	0	72,2	44	28,2	0,68	0,49	-
22.03.2026	2,527	89,55	87,46	87,46	24	0	0	72,4	43,5	28,87	0,69	0,49	-
23.03.2026	2,359	81,46	79,59	79,59	24	0	0	72,3	42,7	29,63	0,7	0,48	-
24.03.2026	2,299	78,57	76,73	76,73	24	0	0	72,5	42,5	29,98	0,7	0,48	-
25.03.2026	2,253	75,76	74	74	24	0	0	72,3	41,9	30,44	0,69	0,48	-
26.03.2026	2,658	93,66	91,47	91,47	24	0	0	72,7	43,6	29,05	0,68	0,49	-
27.03.2026	2,727	98,88	96,59	96,59	24	0	0	72,3	44,1	28,23	0,68	0,49	-
28.03.2026	2,683	95,69	93,47	93,47	24	0	0	72,4	43,7	28,69	0,69	0,49	-
29.03.2026	2,569	90,58	88,48	88,48	24	0	0	72,2	43,2	29,03	0,69	0,49	-
30.03.2026	2,598	89,96	87,88	87,88	24	0	0	72,3	42,8	29,56	0,68	0,49	-
31.03.2026	2,625	93,24	91,07	91,07	24	0	0	72,3	43,5	28,8	0,68	0,49	-
01.04.2026	2,658	95,7	93,48	93,48	24	0	0	72,4	43,9	28,43	0,68	0,49	-
02.04.2026	2,652	96,97	94,73	94,73	24	0	0	72	44	28	0,68	0,49	-
03.04.2026	2,755	99,09	96,78	96,78	24	0	0	72,4	43,9	28,47	0,68	0,49	-
04.04.2026	2,638	95,17	92,94	92,94	24	0	0	72,1	43,7	28,39	0,69	0,48	-
05.04.2026	2,404	82,81	80,87	80,87	24	0	0	72,4	42,7	29,67	0,68	0,49	-
06.04.2026	2,666	94,48	92,3	92,3	24	0	0	72	43,1	28,91	0,67	0,49	-
07.04.2026	2,754	99,23	96,91	96,91	24	0	0	72,4	44	28,39	0,67	0,49	-
08.04.2026	2,877	105,69	103,23	103,23	24	0	0	72,3	44,4	27,88	0,67	0,49	-
09.04.2026	2,847	102,98	100,54	100,54	24	0	0	72,7	44,4	28,3	0,67	0,49	-
10.04.2026	2,701	96,97	94,71	94,71	24	0	0	72,4	43,9	28,5	0,68	0,49	-
11.04.2026	2,44	84,96	82,97	82,97	24	0	0	72,6	43,1	29,44	0,69	0,49	-
12.04.2026	2,347	81,4	79,54	79,54	24	0	0	72,4	42,9	29,5	0,7	0,49	-
13.04.2026	2,32	78,6	76,75	76,75	24	0	0	72,7	42,4	30,25	0,69	0,49	-
14.04.2026	2,233	78,42	76,65	76,65	24	0	0	71,2	42,1	29,14	0,64	0,48	-
15.04.2026	2,276	98,53	96,56	96,56	24	0	0	66	42,4	23,59	0,67	0,49	-
16.04.2026	2,565	90,49	88,41	88,41	24	0	0	72,1	43,1	29	0,68	0,49	-
17.04.2026	2,568	89,6	87,5	87,5	24	0	0	72,5	43,2	29,32	0,69	0,48	-
18.04.2026	2,235	75,92	74,17	74,17	24	0	0	72,3	42,1	30,13	0,7	0,48	-
Итого:	79,193	2820,58	2755,33	2755,33	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,193												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1632,959	55495,25	54153,86	54153,86
18.04.2026	1712,152	58315,83	56909,19	56909,19

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 13:03:24