

#9797#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя А. Невского 117-123, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6364  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205572  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,504	95,71	93,81	93,81	24	0	0	66,7	40	26,7	0,61	0,54	4
25.04.2021	2,529	95,23	93,31	93,31	24	0	0	67	39,9	27,16	0,6	0,54	3,7
26.04.2021	2,455	91,55	89,71	89,71	24	0	0	66,6	39,2	27,39	0,61	0,54	2,9
27.04.2021	2,577	95,06	93,12	93,12	24	0	0	67,3	39,6	27,7	0,61	0,53	4,1
28.04.2021	2,573	96,91	94,96	94,96	24	0	0	66,8	39,7	27,12	0,61	0,53	6,7
29.04.2021	2,549	97,52	95,52	95,52	24	0	0	67,2	40,5	26,72	0,5	0,48	9,3
30.04.2021	1,689	70,64	69,25	69,25	24	0	0	65,4	41	24,44	0,5	0,48	7
01.05.2021	0,611	80,27	78,78	78,78	24	0	0	64,2	56,4	7,79	0,51	0,47	7,3
02.05.2021	0,658	83,65	82,1	82,1	24	0	0	63,7	55,7	8,01	0,51	0,47	6,2
03.05.2021	0,695	84	82,44	82,44	24	0	0	64	55,6	8,4	0,5	0,47	5,8
04.05.2021	0,676	98,08	96,42	96,42	24	0	0	60,8	53,8	7,02	0,51	0,47	9,6
05.05.2021	0,636	83,22	81,62	81,62	24	0	0	64,5	56,7	7,8	0,5	0,45	10,4
06.05.2021	0,506	68,98	67,71	67,71	24	0	1	63,8	56,4	7,46	0,51	0,46	6,9
07.05.2021	0,565	74,18	72,76	72,76	24	0	1	64,6	56,8	7,76	0,52	0,47	6,9
08.05.2021	0,594	83,15	81,58	81,58	24	0	0	64,2	56,8	7,32	0,52	0,47	6,3
09.05.2021	0,66	86,89	85,23	85,23	24	0	0	64,5	56,8	7,76	0,52	0,48	11,1
10.05.2021	0,675	86,89	85,22	85,22	24	0	0	64,4	56,4	7,94	0,52	0,47	17,8
11.05.2021	0,64	90,25	88,55	88,55	24	0	0	64,4	57,2	7,22	0,53	0,47	19,7
12.05.2021	0,641	91,86	90,11	90,11	24	0	0	64,6	57,5	7,1	0,51	0,46	19,2
13.05.2021	0,643	85,18	83,57	83,57	24	0	0	64,4	56,7	7,68	0,51	0,47	9,9
14.05.2021	0,635	85,53	83,92	83,92	24	0	0	64	56,4	7,58	0,51	0,47	10,6
15.05.2021	0,625	86,55	84,88	84,88	24	0	0	64,4	57,1	7,34	0,51	0,47	10
16.05.2021	0,679	86,59	84,96	84,96	24	0	0	63,8	55,8	7,99	0,51	0,47	12,5
17.05.2021	0,494	84,32	82,74	82,74	24	0	0	64,4	58,4	5,99	0,51	0,47	14,5
18.05.2021	0,495	90,29	88,58	88,58	24	0	0	64,3	58,8	5,56	0,51	0,47	11,4
19.05.2021	0,585	86,98	85,35	85,35	24	0	0	63,8	57	6,85	0,51	0,47	10,4
20.05.2021	0,642	85,3	83,71	83,71	24	0	0	64,2	56,5	7,66	0,51	0,47	-
21.05.2021	0,607	84,65	83,03	83,03	24	0	0	64,1	56,8	7,3	0,51	0,47	14
22.05.2021	0,592	84,5	82,93	82,93	24	0	0	64	56,9	7,14	0,51	0,47	-
23.05.2021	0,602	84,6	83	83	24	0	0	64,5	57,2	7,26	0,51	0,47	-
Итого:	31,032	2598,53	2548,87	2548,87	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,032												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	746,467	25376,18	24783,52	24783,52
23.05.2021	777,499	27974,71	27332,39	27332,39

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:38:29