

#9795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 117-123, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6364
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2023	0,355	15,4	15,15	15,15	24	0	0	59,9	36,4	23,47	0,55	0,46	-
24.05.2023	0,54	17,65	17,3	17,3	24	0	0	65,9	34,7	31,21	0,54	0,46	-
25.05.2023	0,547	18,77	18,38	18,38	24	0	0	65,6	35,8	29,79	0,53	0,46	-
26.05.2023	0,624	21,25	20,82	20,82	24	0	0	65,7	35,6	30,06	0,53	0,46	-
27.05.2023	0,544	18,84	18,47	18,47	24	0	0	65,6	36,2	29,37	0,53	0,46	-
28.05.2023	0,597	19,45	19,07	19,07	24	0	0	66	34,7	31,33	0,53	0,46	-
29.05.2023	0,513	17,23	16,89	16,89	24	0	0	65,8	35,6	30,24	0,54	0,45	-
30.05.2023	0,595	19,2	18,79	18,79	24	0	0	66,7	35	31,69	0,53	0,46	-
31.05.2023	0,542	17,54	17,17	17,17	24	0	0	66,6	34,9	31,66	0,53	0,46	-
01.06.2023	0,563	17,99	17,63	17,63	24	0	0	66,7	34,8	31,86	0,53	0,46	-
02.06.2023	0,626	20,79	20,36	20,36	24	0	0	66,2	35,4	30,79	0,54	0,46	-
03.06.2023	0,58	19,56	19,17	19,17	24	0	0	66,4	36	30,42	0,53	0,46	-
04.06.2023	0,67	21,69	21,25	21,25	24	0	0	66,4	34,9	31,57	0,53	0,46	-
05.06.2023	0,577	18,66	18,27	18,27	24	0	0	66,3	34,7	31,61	0,44	0,39	-
06.06.2023	0,424	15,85	15,55	15,55	24	0	0	64,1	36,8	27,28	0,54	0,46	-
07.06.2023	0,527	18,26	17,89	17,89	24	0	0	65,7	36,2	29,52	0,54	0,46	-
08.06.2023	0,505	17,05	16,73	16,73	24	0	0	65,6	35,4	30,2	0,54	0,45	-
09.06.2023	0,527	17,64	17,31	17,31	24	0	0	65,5	35,1	30,46	0,54	0,46	-
10.06.2023	0,485	17,21	16,9	16,9	24	0	0	65,4	36,7	28,7	0,53	0,46	-
11.06.2023	0,537	19,06	18,7	18,7	24	0	0	65,4	36,7	28,69	0,53	0,46	-
12.06.2023	0,52	18,13	17,79	17,79	24	0	0	65,4	36,2	29,29	0,47	0,41	-
13.06.2023	0,44	16,31	15,99	15,99	24	0	0	64,7	37,4	27,34	0,54	0,46	-
14.06.2023	0,531	19,52	19,11	19,11	24	0	0	65,6	37,9	27,79	0,54	0,46	-
15.06.2023	0,589	21,5	21,07	21,07	24	0	0	65,5	37,5	28,03	0,54	0,46	-
16.06.2023	0,543	20,06	19,64	19,64	24	0	0	65,7	38,1	27,6	0,54	0,45	-
17.06.2023	0,593	21,67	21,22	21,22	24	0	0	65,6	37,6	27,98	0,54	0,46	-
18.06.2023	0,584	21,26	20,86	20,86	24	0	0	65,7	37,7	28,02	0,54	0,46	-
19.06.2023	0,543	19,85	19,46	19,46	24	0	0	65,8	37,8	27,95	0,54	0,46	-
20.06.2023	0,517	18,68	18,32	18,32	24	0	0	65,8	37,6	28,18	0,53	0,45	-
21.06.2023	0,545	19,26	18,88	18,88	24	0	0	65,6	36,8	28,81	0,53	0,46	-
22.06.2023	0,559	19,73	19,34	19,34	24	0	0	65,7	36,7	29	0,53	0,46	-
23.06.2023	0,51	18,21	17,87	17,87	24	0	0	65,7	37,1	28,6	0,54	0,46	-
Итого:	17,352	603,27	591,35	591,35	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,352												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2023	2124,183	83971,53	82073,65	82073,65
23.06.2023	2141,535	84574,8	82665	82665

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:11:08