

#9798#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя А. Невского 117-123, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6364  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205572  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,595	83,82	82,27	82,27	24	0	0	63,9	56,7	7,23	0,51	0,47	16
25.05.2021	0,599	86,35	84,73	84,73	24	0	0	64	57	7,06	0,51	0,47	-
26.05.2021	0,622	85,95	84,37	84,37	24	0	0	63,7	56,3	7,39	0,51	0,46	-
27.05.2021	0,584	83,74	82,2	82,2	24	0	0	63,8	56,6	7,1	0,51	0,47	-
28.05.2021	0,623	85,16	83,57	83,57	24	0	0	63,4	56	7,45	0,52	0,46	11
29.05.2021	0,606	87,53	85,88	85,88	24	0	0	64,6	57,5	7,03	0,52	0,47	12,3
30.05.2021	0,618	89,1	87,32	87,32	24	0	0	66,7	59,6	7,1	0,53	0,47	-
31.05.2021	0,634	90,31	88,48	88,48	24	0	0	66,6	59,4	7,15	0,38	0,37	16
01.06.2021	0,36	52,5	51,5	51,5	24	0	0	65	58	6,98	0,45	0,4	-
02.06.2021	0,513	60,73	59,47	59,47	24	0	1	67,2	58,6	8,6	0,51	0,46	-
03.06.2021	0,652	86,07	84,29	84,29	24	0	0	67,9	60,2	7,73	0,52	0,46	15
04.06.2021	0,666	87,66	85,82	85,82	24	0	0	68	60,3	7,75	0,52	0,46	-
05.06.2021	0,543	84,76	83,02	83,02	24	0	0	68	61,4	6,56	0,52	0,45	13,4
06.06.2021	0,589	85,72	83,93	83,93	24	0	0	68,2	61,2	7,01	0,52	0,46	22
07.06.2021	0,561	85,12	83,36	83,36	24	0	0	67,8	61,2	6,69	0,52	0,45	-
08.06.2021	0,553	85,68	83,91	83,91	24	0	0	67,8	61,3	6,55	0,51	0,46	18,8
09.06.2021	0,598	84,55	82,89	82,89	24	0	0	65,3	58,1	7,19	0,51	0,46	21
10.06.2021	0,556	81,2	79,61	79,61	24	0	0	66	59	6,97	0,51	0,46	-
11.06.2021	0,551	83,5	81,82	81,82	24	0	0	66,2	59,4	6,74	0,51	0,46	-
12.06.2021	0,551	83,32	81,74	81,74	24	0	0	64,6	57,9	6,75	0,51	0,46	-
13.06.2021	0,547	84,59	82,93	82,93	24	0	0	65,1	58,5	6,6	0,51	0,46	-
14.06.2021	0,605	85,82	84,13	84,13	24	0	0	65,5	58,3	7,18	0,51	0,46	-
15.06.2021	0,563	94,82	93,01	93,01	24	0	0	64	58	6,06	0,52	0,46	-
16.06.2021	0,554	86,17	84,49	84,49	24	0	0	65,4	58,9	6,54	0,52	0,46	-
17.06.2021	0,549	86,72	85,03	85,03	24	0	0	65,5	59,1	6,42	0,52	0,45	-
18.06.2021	0,507	86,64	84,92	84,92	24	0	0	65,7	59,7	5,96	0,52	0,46	-
19.06.2021	0,471	88,59	86,86	86,86	24	0	0	66	60,6	5,39	0,52	0,46	-
20.06.2021	0,512	88,52	86,76	86,76	24	0	0	66,3	60,5	5,87	0,52	0,46	-
21.06.2021	0,47	87,22	85,51	85,51	24	0	0	65,8	60,3	5,49	0,52	0,46	-
22.06.2021	0,456	88,43	86,71	86,71	24	0	0	65,6	60,3	5,27	0,52	0,46	-
23.06.2021	0,53	90,21	88,51	88,51	24	0	0	64,6	58,6	5,97	0,52	0,46	-
Итого:	17,338	2620,5	2569,04	2569,04	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,338												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	777,499	27974,71	27332,39	27332,39
23.06.2021	794,837	30595,21	29901,43	29901,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:54:29