

#145158#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 117-123, Калининград
5346
6364
ВКТ-7
00205572
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,554	23,73	23,23	23,23	24	0	0	68	44,1	23,9	0,55	0,47	-
25.07.2025	0,56	23,09	22,6	22,6	24	0	0	68,8	43,9	24,89	0,55	0,47	-
26.07.2025	0,515	22,69	22,2	22,2	24	0	0	67,8	44,7	23,08	0,55	0,47	-
27.07.2025	0,518	22,39	21,9	21,9	24	0	0	68,2	44,4	23,78	0,55	0,46	-
28.07.2025	0,527	22,63	22,15	22,15	24	0	0	67,8	44	23,73	0,55	0,46	-
29.07.2025	0,573	23,71	23,22	23,22	24	0	0	68,2	43,5	24,65	0,55	0,47	-
30.07.2025	0,537	22,95	22,47	22,47	24	0	0	68,1	44,3	23,82	0,55	0,47	-
31.07.2025	0,545	22,73	22,22	22,22	24	0	0	68,5	43,9	24,57	0,55	0,46	-
01.08.2025	0,552	23,18	22,7	22,7	24	0	0	68,2	43,9	24,27	0,55	0,46	-
02.08.2025	0,542	22,86	22,38	22,38	24	0	0	68,4	44,2	24,23	0,55	0,47	-
03.08.2025	0,521	22,69	22,21	22,21	24	0	0	67,8	44,4	23,45	0,55	0,46	-
04.08.2025	0,556	23,12	22,62	22,62	24	0	0	68,5	43,9	24,65	0,55	0,46	-
05.08.2025	0,563	23,18	22,69	22,69	24	0	0	68,6	43,8	24,76	0,55	0,46	-
06.08.2025	0,61	25,09	24,59	24,59	24	0	0	68	43,2	24,84	0,55	0,46	-
07.08.2025	0,543	22,94	22,46	22,46	24	0	0	68	43,8	24,17	0,55	0,46	-
08.08.2025	0,517	22,76	22,28	22,28	24	0	0	67,7	44,4	23,23	0,55	0,46	-
09.08.2025	0,536	22,93	22,44	22,44	24	0	0	67,9	44,1	23,87	0,55	0,46	-
10.08.2025	0,57	24,55	24,04	24,04	24	0	0	67,6	43,7	23,82	0,55	0,46	-
11.08.2025	0,562	23,96	23,46	23,46	24	0	0	67,8	43,8	24,03	0,55	0,46	-
12.08.2025	0,587	24,73	24,23	24,23	24	0	0	67,5	43,4	24,14	0,36	0,33	-
13.08.2025	0,205	21,57	21,27	21,27	24	0	0	55	45,3	9,66	0,21	0,2	-
14.08.2025	-0,003	0,97	0,97	0,97	24	0	0	22,7	30,1	-7,37	0,2	0,2	-
15.08.2025	0	0,05	0,05	0,05	24	0	0	22,5	25,3	-2,86	0,21	0,2	-
16.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22,1	0,2	0,21	0,2	-
17.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	21,2	20,5	0,71	0,21	0,2	-
18.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20	0,64	0,21	0,2	-
19.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	20,3	19,8	0,47	0,2	0,2	-
20.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	20,1	19,5	0,59	0,2	0,2	-
21.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	19,3	18,6	0,75	0,2	0,2	-
22.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	19	18,3	0,68	0,2	0,2	-
23.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	18,4	17,7	0,74	0,2	0,2	-
Итого:	11,19	488,5	478,38	478,38	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,19												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1087,921	37529,46	36657,61	36657,61
23.08.2025	1099,111	38017,96	37135,99	37135,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:40:16