

#9800#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 117-123, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6364
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,685	92,75	90,93	90,93	24	0	0	65,8	58,3	7,53	0,51	0,46	-
25.08.2021	0,655	93,38	91,53	91,53	24	0	0	65,7	58,5	7,16	0,51	0,45	-
26.08.2021	0,669	94,7	92,89	92,89	24	0	0	64,8	57,6	7,22	0,5	0,45	-
27.08.2021	0,643	88,47	86,77	86,77	24	0	0	65,3	57,9	7,38	0,5	0,45	-
28.08.2021	0,676	95,41	93,63	93,63	24	0	0	64,3	57,1	7,21	0,51	0,45	-
29.08.2021	0,681	93,48	91,67	91,67	24	0	0	65,4	58	7,4	0,52	0,45	-
30.08.2021	0,642	95,09	93,23	93,23	24	0	0	65,8	58,9	6,87	0,52	0,45	-
31.08.2021	0,693	97,99	96,07	96,07	24	0	0	65,5	58,3	7,21	0,52	0,46	-
01.09.2021	0,677	96,88	94,97	94,97	24	0	0	65,8	58,7	7,11	0,52	0,45	-
02.09.2021	0,66	95,7	93,8	93,8	24	0	0	65,6	58,6	7,05	0,52	0,46	-
03.09.2021	0,657	96,13	94,21	94,21	24	0	0	65,8	58,8	6,96	0,52	0,45	-
04.09.2021	0,645	96,66	94,77	94,77	24	0	0	65,7	58,9	6,8	0,52	0,46	-
05.09.2021	0,659	97,67	95,71	95,71	24	0	0	66	59,1	6,85	0,51	0,45	-
06.09.2021	0,667	95,4	93,57	93,57	24	0	0	64,9	57,7	7,12	0,51	0,45	-
07.09.2021	0,676	94,07	92,23	92,23	24	0	0	65,8	58,5	7,32	0,51	0,46	-
08.09.2021	0,639	92,03	90,25	90,25	24	0	0	65,5	58,4	7,08	0,51	0,45	-
09.09.2021	0,615	93,68	91,86	91,86	24	0	0	65,9	59,2	6,72	0,51	0,45	-
10.09.2021	0,627	93,63	91,78	91,78	24	0	0	65,8	59	6,82	0,51	0,45	-
11.09.2021	0,619	92,54	90,72	90,72	24	0	0	65,8	59	6,79	0,5	0,46	-
12.09.2021	0,665	93,43	91,64	91,64	24	0	0	65,1	57,8	7,26	0,51	0,45	-
13.09.2021	0,646	92,29	90,47	90,47	24	0	0	65,8	58,6	7,12	0,5	0,45	-
14.09.2021	0,657	92,42	90,61	90,61	24	0	0	65,6	58,4	7,23	0,51	0,45	-
15.09.2021	0,65	93,64	91,79	91,79	24	0	0	65,8	58,7	7,1	0,5	0,46	-
16.09.2021	0,695	99,64	97,8	97,8	24	0	0	64,2	57	7,11	0,5	0,46	-
17.09.2021	0,702	94,3	92,48	92,48	24	0	0	65,7	58,1	7,58	0,5	0,46	-
18.09.2021	0,666	92,16	90,38	90,38	24	0	0	65,4	58	7,38	0,5	0,46	-
19.09.2021	0,726	92,17	90,35	90,35	24	0	0	65,6	57,6	8,04	0,5	0,45	-
20.09.2021	0,703	91,79	90,02	90,02	24	0	0	65,3	57,5	7,81	0,5	0,45	-
21.09.2021	0,668	90,2	88,46	88,46	24	0	0	65,4	57,8	7,57	0,5	0,45	-
22.09.2021	0,709	92,54	90,76	90,76	24	0	0	65,2	57,4	7,84	0,52	0,45	-
23.09.2021	0,766	100,84	98,85	98,85	24	0	0	65,8	58,1	7,74	0,52	0,45	-
Итого:	20,738	2921,08	2864,2	2864,2	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,738												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	821,908	35025,15	34247,49	34247,49
23.09.2021	842,646	37946,23	37111,69	37111,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:00:07