

#95143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 117-123, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6364
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,422	15,9	15,62	15,62	24	0	0	65,3	38,5	26,88	0,55	0,46	-
25.08.2024	0,444	16,79	16,5	16,5	24	0	0	65,4	38,4	27,06	0,55	0,47	-
26.08.2024	0,451	16,77	16,48	16,48	24	0	0	65,6	38,1	27,43	0,56	0,49	-
27.08.2024	0,468	17,59	17,25	17,25	24	0	0	65,3	38,3	27	0,55	0,47	-
28.08.2024	0,431	16,58	16,31	16,31	24	0	0	65,3	38,9	26,37	0,54	0,46	-
29.08.2024	0,435	16,17	15,89	15,89	24	0	0	65,9	38,5	27,44	0,54	0,46	-
30.08.2024	0,442	16,28	15,99	15,99	24	0	0	66,1	38,4	27,67	0,54	0,46	-
31.08.2024	0,489	18,18	17,83	17,83	24	0	0	65,6	38,1	27,54	0,55	0,46	-
01.09.2024	0,516	18,95	18,58	18,58	24	0	0	65,8	38	27,7	0,55	0,46	-
02.09.2024	0,588	20,64	20,24	20,24	24	0	0	65,6	36,5	29,1	0,55	0,46	-
03.09.2024	0,523	18,91	18,52	18,52	24	0	0	65,8	37,6	28,27	0,55	0,46	-
04.09.2024	0,503	18,54	18,17	18,17	24	0	0	65,6	37,8	27,74	0,55	0,46	-
05.09.2024	0,513	18,56	18,19	18,19	24	0	0	65,8	37,7	28,11	0,55	0,46	-
06.09.2024	0,528	19,33	18,93	18,93	24	0	0	65,8	38	27,82	0,55	0,46	-
07.09.2024	0,503	19,19	18,8	18,8	24	0	0	65,6	38,9	26,7	0,55	0,45	-
08.09.2024	0,498	19,23	18,85	18,85	24	0	0	65,5	39	26,46	0,55	0,45	-
09.09.2024	0,524	19,45	19,07	19,07	24	0	0	65,7	38,2	27,47	0,56	0,45	-
10.09.2024	0,529	19,64	19,24	19,24	24	0	0	65,7	38,2	27,51	0,56	0,45	-
11.09.2024	0,563	21,26	20,86	20,86	24	0	0	65	38,2	26,8	0,56	0,45	-
12.09.2024	0,555	20,44	20,03	20,03	24	0	0	65,6	38	27,66	0,56	0,45	-
13.09.2024	0,549	20,49	20,08	20,08	24	0	0	65,8	38,4	27,33	0,56	0,45	-
14.09.2024	0,568	21,47	21,04	21,04	24	0	0	65,6	38,5	27,07	0,56	0,45	-
15.09.2024	0,531	20,16	19,77	19,77	24	0	0	65,8	38,9	26,91	0,56	0,45	-
16.09.2024	0,574	21,17	20,75	20,75	24	0	0	65,6	38	27,67	0,56	0,45	-
17.09.2024	0,506	19,45	19,03	19,03	24	0	0	65,6	38,9	26,66	0,56	0,45	-
18.09.2024	0,526	20,26	19,84	19,84	24	0	0	65,5	38,9	26,62	0,56	0,45	-
19.09.2024	0,471	17,51	17,17	17,17	24	0	1	65,8	38,3	27,49	0,55	0,45	-
20.09.2024	0,452	16,1	15,82	15,82	24	0	0	65,4	36,7	28,64	0,54	0,45	-
21.09.2024	0,475	17,11	16,81	16,81	24	0	0	65,2	36,9	28,32	0,54	0,45	-
22.09.2024	0,495	18,28	17,96	17,96	24	0	0	65,2	37,7	27,49	0,55	0,45	-
23.09.2024	0,504	18,25	17,91	17,91	24	0	0	65,6	37,5	28,15	0,54	0,45	-
Итого:	15,576	578,65	567,53	567,53	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,576												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	502,537	17133,85	16730,41	16730,41
23.09.2024	518,113	17712,5	17297,94	17297,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:51:20