

#148594#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
А. Невского 117-123, Калининград  
5346  
6364  
ВКТ-7  
00205572  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2025 | 0        | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 18     | 17,2   | 0,78  | 0,2     | 0,2     | -           |
| 25.08.2025 | 0        | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 17,7   | 17     | 0,74  | 0,25    | 0,24    | -           |
| 26.08.2025 | 0,034    | 12,93   | 12,88  | 12,88  | 24       | 0       | 0      | 28,4   | 25,9   | 2,51  | 0,55    | 0,45    | -           |
| 27.08.2025 | 0,698    | 49,3    | 48,55  | 48,55  | 24       | 0       | 0      | 57,7   | 43,3   | 14,42 | 0,56    | 0,45    | -           |
| 28.08.2025 | 0,612    | 26,44   | 25,92  | 25,92  | 24       | 0       | 0      | 67,8   | 44,2   | 23,59 | 0,57    | 0,45    | -           |
| 29.08.2025 | 0,575    | 24,55   | 24,06  | 24,06  | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 44,4   | 23,89 | 0,56    | 0,45    | -           |
| 30.08.2025 | 0,571    | 24,2    | 23,69  | 23,69  | 24       | 0       | 0      | 68,2   | 44,1   | 24,12 | 0,55    | 0,46    | -           |
| 31.08.2025 | 0,564    | 23,56   | 23,07  | 23,07  | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 43,9   | 24,44 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 01.09.2025 | 0,578    | 23,62   | 23,12  | 23,12  | 24       | 0       | 0      | 68,6   | 43,5   | 25,06 | 0,55    | 0,46    | -           |
| 02.09.2025 | 0,558    | 23      | 22,51  | 22,51  | 24       | 0       | 0      | 68,5   | 43,7   | 24,77 | 0,55    | 0,46    | -           |
| 03.09.2025 | 0,586    | 24,51   | 24     | 24     | 24       | 0       | 0      | 68     | 43,6   | 24,38 | 0,55    | 0,46    | -           |
| 04.09.2025 | 0,549    | 23,31   | 22,83  | 22,83  | 24       | 0       | 0      | 68,2   | 44,3   | 23,98 | 0,56    | 0,46    | -           |
| 05.09.2025 | 0,561    | 23,91   | 23,4   | 23,4   | 24       | 0       | 0      | 68,1   | 44,2   | 23,97 | 0,56    | 0,46    | -           |
| 06.09.2025 | 0,544    | 23,42   | 22,91  | 22,91  | 24       | 0       | 0      | 68,1   | 44,4   | 23,69 | 0,55    | 0,46    | -           |
| 07.09.2025 | 0,624    | 25,88   | 25,33  | 25,33  | 24       | 0       | 0      | 68     | 43,2   | 24,73 | 0,55    | 0,46    | -           |
| 08.09.2025 | 0,829    | 31,49   | 30,82  | 30,82  | 24       | 0       | 0      | 68,2   | 41,3   | 26,89 | 0,56    | 0,46    | -           |
| 09.09.2025 | 0,643    | 26      | 25,48  | 25,48  | 24       | 0       | 0      | 68,2   | 42,9   | 25,26 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 10.09.2025 | 0,555    | 23,58   | 23,08  | 23,08  | 24       | 0       | 0      | 68,1   | 44     | 24,13 | 0,54    | 0,45    | -           |
| 11.09.2025 | 0,572    | 25      | 24,49  | 24,49  | 24       | 0       | 0      | 67,7   | 44,3   | 23,37 | 0,55    | 0,46    | -           |
| 12.09.2025 | 0,581    | 24,71   | 24,19  | 24,19  | 24       | 0       | 0      | 68,1   | 44,1   | 24,02 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 13.09.2025 | 0,543    | 23,55   | 23,06  | 23,06  | 24       | 0       | 0      | 68,1   | 44,5   | 23,54 | 0,55    | 0,46    | -           |
| 14.09.2025 | 0,574    | 24,2    | 23,69  | 23,69  | 24       | 0       | 0      | 68     | 43,8   | 24,2  | 0,55    | 0,45    | -           |
| 15.09.2025 | 0,602    | 24,98   | 24,45  | 24,45  | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 43,6   | 24,68 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 16.09.2025 | 0,548    | 22,55   | 22,07  | 22,07  | 24       | 0       | 0      | 68,8   | 44     | 24,84 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 17.09.2025 | 0,578    | 23,6    | 23,09  | 23,09  | 24       | 0       | 0      | 69     | 43,9   | 25,07 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 18.09.2025 | 0,591    | 23,97   | 23,47  | 23,47  | 24       | 0       | 0      | 68,9   | 43,8   | 25,14 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 19.09.2025 | 0,608    | 24,77   | 24,27  | 24,27  | 24       | 0       | 0      | 68,7   | 43,6   | 25,12 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 20.09.2025 | 0,569    | 23,35   | 22,84  | 22,84  | 24       | 0       | 0      | 68,9   | 44     | 24,87 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 21.09.2025 | 0,569    | 23,22   | 22,72  | 22,72  | 24       | 0       | 0      | 69,1   | 44,1   | 24,99 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 22.09.2025 | 0,604    | 24,63   | 24,12  | 24,12  | 24       | 0       | 0      | 69     | 43,9   | 25,07 | 0,55    | 0,45    | -           |
| 23.09.2025 | 0,612    | 25,08   | 24,55  | 24,55  | 24       | 0       | 0      | 68,9   | 43,9   | 25,02 | 0,55    | 0,45    | -           |
| Итого:     | 16,632   | 723,31  | 708,66 | 708,66 | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 16,632   |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2025 | 1099,111 | 38017,96 | 37135,99 | 37135,99 |
| 23.09.2025 | 1115,743 | 38741,27 | 37844,65 | 37844,65 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 11:06:45