

#9801#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 117-123, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6364
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,694	98	96,05	96,05	24	0	0	66,5	59,3	7,22	0,52	0,45	-
25.09.2021	0,694	96,48	94,52	94,52	24	0	0	67,2	59,9	7,3	0,51	0,45	-
26.09.2021	0,698	96,36	94,42	94,42	24	0	0	66,6	59,2	7,39	0,53	0,46	-
27.09.2021	0,661	102	99,88	99,88	24	0	0	67,4	60,8	6,6	0,54	0,46	-
28.09.2021	0,736	106,61	104,53	104,53	24	0	0	65,6	58,6	7,01	0,53	0,46	-
29.09.2021	0,705	105,17	103,1	103,1	24	0	0	66	59,2	6,8	0,55	0,46	-
30.09.2021	0,764	112,58	110,35	110,35	24	0	0	66,2	59,3	6,92	0,58	0,46	-
Итого:	4,952	717,2	702,85	702,85	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,952												

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	842,646	37946,23	37111,69	37111,69
30.09.2021	847,598	38663,43	37814,54	37814,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:46:52