

#9807#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 117-123, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6364
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,638	28,33	27,82	27,82	24	0	0	62,6	39,6	23,01	0,54	0,46	-
25.09.2022	0,656	28,43	27,92	27,92	24	0	0	63	39,4	23,53	0,53	0,46	-
26.09.2022	0,597	26,19	25,73	25,73	24	0	0	62,6	39,4	23,22	0,53	0,47	-
27.09.2022	0,594	26,93	26,47	26,47	24	0	0	62,6	40,2	22,41	0,53	0,46	-
28.09.2022	0,608	31,54	30,99	30,99	24	0	0	61,1	41,6	19,54	0,53	0,46	-
29.09.2022	0,623	29,32	28,8	28,8	24	0	0	62,2	40,6	21,66	0,54	0,46	-
30.09.2022	0,631	28,72	28,18	28,18	24	0	0	62,7	40,2	22,44	0,54	0,46	-
01.10.2022	0,601	27,65	27,13	27,13	24	0	0	62,9	40,7	22,19	0,52	0,46	-
02.10.2022	0,662	35,48	34,88	34,88	24	0	0	60,3	41,2	19,02	0,57	0,47	-
03.10.2022	0,65	28,27	27,75	27,75	24	0	0	63,1	39,6	23,52	0,65	0,47	-
04.10.2022	0,632	25,82	25,34	25,34	24	0	0	64,4	39,4	24,95	0,65	0,49	-
Итого:	6,892	316,68	311,01	311,01	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,892												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1537,012	63661,03	62240,49	62240,49
04.10.2022	1543,904	63977,71	62551,5	62551,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:42:51