

#53168#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 117-123, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00205572	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 30.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	100,167	26,17	73.997

Подпись исполнителя



#53167#

Отчёт за период с 30.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6364
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205572
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.12.2023	-	3,557	115,69	112,55	112,55	24	0	1	78,8	47,1	31,63	0,51	0,62
02.12.2023	-	3,398	111,26	108,31	108,31	24	0	1	77,4	46	31,42	0,52	0,69
03.12.2023	-	3,354	109,88	107,01	107,01	24	0	1	77	45,6	31,4	0,5	0,74
04.12.2023	-	3,407	114,6	111,61	111,61	24	0	1	76,7	46,1	30,59	0,45	0,62
05.12.2023	-	3,472	109,79	106,76	106,76	24	0	1	79,3	46,7	32,56	0,47	0,53
06.12.2023	-	3,759	117,42	114,04	114,04	24	0	1	81,4	48,4	32,98	0,58	0,55
07.12.2023	-	3,426	105,36	102,45	102,45	24	0	1	79,7	46,2	33,42	0,69	0,51
08.12.2023	-	3,69	114,67	111,45	111,45	24	0	0	80,6	47,5	33,06	0,7	0,51
09.12.2023	-	3,644	111,32	108,13	108,13	24	0	0	81	47,4	33,67	0,7	0,51
10.12.2023	-	3,447	108,73	105,81	105,81	24	0	0	78	45,5	32,56	0,7	0,51
11.12.2023	-	3,176	106,32	103,64	103,64	24	0	0	75,4	44,7	30,66	0,67	0,48
12.12.2023	-	2,939	119,36	116,79	116,79	24	0	0	69,3	44,1	25,17	0,69	0,46
13.12.2023	-	3,042	107,34	104,81	104,81	24	0	0	73,1	44,1	29,02	0,69	0,51
14.12.2023	-	3,244	105,3	102,56	102,56	24	0	0	76,8	45,2	31,61	0,7	0,51
15.12.2023	-	3,087	103,53	100,99	100,99	24	0	0	74,6	44,1	30,56	0,7	0,51
16.12.2023	-	2,89	108,07	105,7	105,7	24	0	0	69,6	42,3	27,35	0,71	0,5
17.12.2023	-	2,703	95,93	93,85	93,85	24	0	0	69,7	40,9	28,79	0,71	0,5
18.12.2023	-	2,671	95,45	93,38	93,38	24	0	0	69,7	41,1	28,61	0,71	0,5
19.12.2023	-	2,756	99,38	97,21	97,21	24	0	0	69,8	41,4	28,35	0,7	0,51
20.12.2023	-	2,911	109	106,63	106,63	24	0	0	69,8	42,5	27,27	0,7	0,51
21.12.2023	-	2,954	109,87	107,41	107,41	24	0	0	70,6	43,2	27,47	0,7	0,51
22.12.2023	-	3,12	113,16	110,53	110,53	24	0	0	72,4	44,2	28,23	0,7	0,51
23.12.2023	-	3,35	114,78	111,92	111,92	24	0	0	75	45	29,92	0,71	0,5
Итого:	-	73,997	2506,21	2443,54	2443,54	552	0	-	75,03	44,75	30,27	0,65	0,53

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
30.11.2023	26,17	850,18	827,26	827,26
23.12.2023	100,167	3356,39	3270,8	3270,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения