

# #116477#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель МТС Холдинг, ООО  
Адрес потребителя Тельмана 48Б, Калининград  
Номер абонента 2923  
Порядковый номер 8952  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 20113360  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2025 | 3,285   | 0         | 26,839  | 0       | 0       | 26,133  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,3   | 47,3   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 22.01.2025 | 3,285   | 0         | 26,581  | 0       | 0       | 25,875  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,8   | 47,5   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 23.01.2025 | 3,218   | 0         | 25,755  | 0       | 0       | 25,077  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,4   | 46,8   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 24.01.2025 | 2,839   | 0         | 23,675  | 0       | 0       | 23,098  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,1   | 44,8   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 25.01.2025 | 2,415   | 0         | 19,894  | 0       | 0       | 19,431  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,2   | 42,6   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 26.01.2025 | 2,354   | 0         | 19,105  | 0       | 0       | 18,668  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 41,5   | 0,54    | 0,29    | -           |
| 27.01.2025 | 2,189   | 0         | 17,406  | 0       | 0       | 17,011  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 40,7   | 0,54    | 0,29    | -           |
| 28.01.2025 | 1,922   | 0         | 14,375  | 0       | 0,005   | 14,046  | 0      | 0,005  | 24       | 0       | 71,6   | 39     | 0,54    | 0,28    | -           |
| 29.01.2025 | 2,007   | 0,001     | 15,339  | 0       | 0       | 14,99   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 39,5   | 0,55    | 0,28    | -           |
| 30.01.2025 | 2,052   | 0         | 21,875  | 0       | 0       | 21,46   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,4   | 41,6   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 31.01.2025 | 2,52    | 0         | 21,946  | 0       | 0       | 21,449  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 43,2   | 0,54    | 0,29    | -           |
| 01.02.2025 | 2,868   | 0         | 25,656  | 0       | 0       | 25,048  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73     | 45,7   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 02.02.2025 | 3,104   | 0         | 27,465  | 0       | 0       | 26,781  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75     | 47,4   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 03.02.2025 | 3,191   | 0         | 26,952  | 0       | 0       | 26,256  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,6   | 47,6   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 04.02.2025 | 2,862   | 0         | 24,324  | 0       | 0       | 23,732  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 45,3   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 05.02.2025 | 3,032   | 0         | 26,794  | 0       | 0       | 26,136  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,4   | 46,8   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 06.02.2025 | 2,632   | 0         | 22,841  | 0       | 0       | 22,313  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 43,9   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 07.02.2025 | 3,007   | 0         | 25,456  | 0       | 0       | 24,822  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,1   | 46,2   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 08.02.2025 | 3,497   | 0         | 28,576  | 0       | 0       | 27,772  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,3   | 50,3   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 09.02.2025 | 3,674   | 0         | 29,816  | 0       | 0       | 28,947  | 0      | 0      | 24       | 0       | 82     | 51,8   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 10.02.2025 | 3,96    | 0         | 31,724  | 0       | 0       | 30,767  | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,6   | 53     | 0,52    | 0,29    | -           |
| 11.02.2025 | 3,996   | 0         | 31,646  | 0       | 0       | 30,685  | 0      | 0      | 24       | 0       | 84     | 52,9   | 0,52    | 0,29    | -           |
| 12.02.2025 | 3,946   | 0         | 31,965  | 0       | 0       | 31,004  | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,4   | 53,1   | 0,52    | 0,29    | -           |
| 13.02.2025 | 3,775   | 0         | 30,528  | 0       | 0       | 29,627  | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,5   | 52,2   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 14.02.2025 | 3,57    | 0         | 27,916  | 0       | 0       | 27,109  | 0      | 0      | 24       | 0       | 81,6   | 50,2   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 15.02.2025 | 3,533   | 0         | 27,51   | 0       | 0       | 26,708  | 0      | 0      | 24       | 0       | 81,9   | 50,4   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 16.02.2025 | 3,645   | 0         | 28,995  | 0       | 0       | 28,137  | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,7   | 51,8   | 0,53    | 0,28    | -           |
| 17.02.2025 | 3,495   | 0         | 26,744  | 0       | 0,006   | 25,965  | 0      | 0,006  | 24       | 0       | 81,8   | 49,8   | 0,53    | 0,28    | -           |
| 18.02.2025 | 3,37    | 0,001     | 26,343  | 0       | 0       | 25,604  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,2   | 48,9   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 19.02.2025 | 3,43    | 0         | 27,427  | 0       | 0       | 26,658  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,3   | 49,6   | 0,53    | 0,29    | -           |
| 20.02.2025 | 3,848   | 0         | 31,452  | 0       | 0       | 30,52   | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,8   | 52,8   | 0,53    | 0,29    | -           |
| Итого:     | 96,521  | 0         | 792,92  | 0       | 0,011   | 771,829 | 0      | 0,011  | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 23,054  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2025 | 274,783 | 3031,71  | 0      | 0,024  | 2962,033 | 0     | 0,024 | 6298    | 5      |
| 20.02.2025 | 371,302 | 3824,631 | 0      | 0,035  | 3733,86  | 0     | 0,035 | 7042    | 5      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.02.2025 7:31:49