

# #6783#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель МТС Холдинг, ООО  
Адрес потребителя Тельмана 48Б, Калининград  
Номер абонента 2923  
Порядковый номер 8952  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20113360  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	2,74	0	22,025	0	0	21,46	0	0	24	1	0	0	76,3	45,9	0,5	0,31	2,8
22.02.2021	2,73	0	22,711	0	0	22,13	0	0	24	1	0	0	76,1	46,7	0,5	0,31	4,5
23.02.2021	2,656	0	22,505	0	0	21,938	0	0	24	1	0	0	75,4	46,5	0,5	0,31	4,6
24.02.2021	2,22	0	17,321	0	0	16,907	0	0	24	1	0	0	73,4	42,1	0,5	0,31	4,6
25.02.2021	1,894	0	15,182	0	0	14,838	0	0	24	1	0	0	71,2	40,7	0,5	0,31	8,2
26.02.2021	2,485	0	22,317	0	0	21,813	0	0	24	1	0	0	71,1	44	0,5	0,31	10,7
27.02.2021	2,6	0	24,975	0	0	24,395	0	0	24	1	0	0	72,1	46,7	0,49	0,31	4,9
28.02.2021	2,726	0	25,334	0	0	24,729	0	0	24	1	0	0	73,3	47	0,49	0,31	3,2
01.03.2021	2,921	0	26,41	0	0	25,762	0	0	24	1	0	0	74,4	47,3	0,49	0,31	3
02.03.2021	2,893	0	25,821	0	0	25,199	0	0	24	1	0	0	73,6	46,3	0,49	0,31	2,5
03.03.2021	2,984	0	25,062	0	0	24,417	0	0	24	1	0	0	76,5	47,3	0,5	0,31	3,2
04.03.2021	3,111	0	27,243	0	0	26,547	0	0	24	1	0	0	76,1	48,1	0,49	0,31	1,3
05.03.2021	3,399	0	29,757	0	0	28,948	0	0	24	1	0	0	78,8	50,9	0,49	0,31	1,3
06.03.2021	3,052	0	26,333	0	0	25,624	0	0	24	1	0	0	78,3	49,9	0,49	0,31	-0,7
07.03.2021	2,911	0	25,194	0	0	24,546	0	0	24	1	0	0	76,3	48	0,49	0,31	1,4
08.03.2021	3,271	0	28,997	0	0	28,218	0	0	24	1	0	0	78,2	50,6	0,49	0,31	1,7
09.03.2021	3,444	0	28,942	0	0	28,113	0	0	24	1	0	0	81,2	52	0,5	0,31	0
10.03.2021	3,305	0	27,934	0	0	27,152	0	0	24	1	0	0	80	51	0,5	0,31	-1,7
11.03.2021	3,425	0	29,96	0	0	29,14	0	0	24	1	0	0	79,1	51,1	0,5	0,31	-0,7
12.03.2021	2,702	0	22,622	0	0	22,066	0	0	24	1	0	0	74,5	45,3	0,5	0,31	-0,8
13.03.2021	2,619	0	24,933	0	0	24,36	0	0	24	1	0	0	71,7	46	0,5	0,31	4,6
14.03.2021	2,762	0	27,272	0	0	26,654	0	0	24	1	0	0	71,2	46,5	0,5	0,31	4,9
15.03.2021	2,888	0	28,392	0	0	27,737	0	0	24	1	0	0	71,7	46,9	0,5	0,31	3,7
16.03.2021	2,917	0	30,301	0	0	29,604	0	0	24	1	0	0	71,8	48,3	0,5	0,31	3,2
17.03.2021	3,052	0	31,802	0	0	31,056	0	0	24	1	0	0	72,5	49,1	0,49	0,31	2,5
18.03.2021	3,164	0	32,346	0	0	31,569	0	0	24	1	0	0	73,6	49,7	0,49	0,31	1,6
19.03.2021	3,346	0	32,195	0	0	31,364	0	0	24	1	0	0	76,5	51	0,5	0,31	1
20.03.2021	3,368	0	32,564	0	0	31,68	0	0	24	1	0	0	78,7	53,3	0,5	0,31	-1,1
Итого:	81,585	0	736,45	0	0	717,966	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,486																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	408,525	3710,041	0	0,028	3613,457	0	0,028	4738	2
20.03.2021	490,108	4446,495	0	0,028	4331,425	0	0,028	5410	2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2021 7:37:32