

#77432#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2024 по 15.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

МТС Холдинг, ООО
Тельмана 48Б, Калининград
2923

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20113360	15.04.2024	20.03.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	2139,08	2106,072	33.008	7.884

Подпись исполнителя



04 16. 04. 24 лоб



#77431#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 15.04.2024.

Номер абонента 2923
 Порядковый номер 8952
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20113360
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 17.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	2,3	2,27	0	19,446	0	0	19,002	0	0	24	0	71,7	43,3	0,8	0,31
22.03.2024	4,8	2,264	0	18,844	0	0	18,414	0	0	24	0	71,6	42,3	0,81	0,31
23.03.2024	5,6	2,184	0	18,266	0	0	17,85	0	0	24	0	71,7	42,6	0,81	0,31
24.03.2024	6,6	2,347	0	20,589	0	0	20,123	0	0	24	0	71,4	43,6	0,8	0,31
25.03.2024	3,6	2,437	0	21,712	0	0	21,218	0	0	24	0	71,6	44,3	0,8	0,31
26.03.2024	3,9	2,04	0	17,849	0	0	17,442	0	0	24	0	71,6	43,8	0,81	0,31
27.03.2024	5,5	1,595	0	13,828	0	0	13,515	0	0	24	0	71,3	43,2	0,81	0,31
28.03.2024	9,1	1,288	0	11,395	0	0	11,151	0	0	24	0	69,2	41,7	0,82	0,31
29.03.2024	11,8	1,435	0	12,395	0	0	12,13	0	0	24	0	69,2	41,1	0,82	0,31
30.03.2024	10,7	0,909	0	8,211	0	0	8,032	0	0	24	0	70,1	43,2	0,82	0,31
31.03.2024	13,4	0,643	0	6,409	0	0	6,27	0	0	24	0	69,7	45,4	0,82	0,31
01.04.2024	16,7	0,737	0	7,179	0	0	7,023	0	0	24	0	69,8	44,9	0,81	0,31
02.04.2024	-	1,432	0	12,818	0	0	12,534	0	0	24	0	70,4	43,2	0,81	0,31
03.04.2024	-	2,556	0	23,124	0	0	22,586	0	0	24	0	72,4	45,4	0,79	0,31
04.04.2024	-	2,319	0	20,446	0	0	19,959	0	0	24	0	73,5	45,9	0,79	0,31
05.04.2024	-	1,243	0	11,255	0	0	11,004	0	0	24	0	70,7	43,8	0,81	0,31
06.04.2024	-	1,177	0	10,516	0	0	10,283	0	0	24	0	70,6	43,4	0,81	0,31
07.04.2024	-	1,12	0	11,078	0	0	10,831	0	0	22	2	70,7	46,1	0,81	0,31
08.04.2024	-	0,92	0	9,681	0	0	9,468	0	0	24	0	70,4	47,3	0,81	0,31
09.04.2024	-	0,555	0	6,66	0	0	6,516	0	0	24	0	69,6	49,4	0,79	0,3
10.04.2024	-	0,612	0	5,447	0	0,007	5,328	0	0,007	24	0	69,8	42,5	0,63	0,29
11.04.2024	-	0,19	0,001	2,76	0	0	2,706	0	0	24	0	66,1	49,3	0,59	0,29
12.04.2024	-	0,203	0	3,021	0	0	2,961	0	0	24	0	66,6	50,2	0,6	0,29
13.04.2024	-	0,175	0	3,181	0	0	3,118	0	0	24	0	66,5	53,2	0,59	0,29
14.04.2024	-	0,157	0	2,747	0	0	2,694	0	0	24	0	65,8	51,9	0,59	0,29
15.04.2024	-	0,2	0	3,099	0	0	3,037	0	0	24	0	66,6	50,9	0,59	0,29
Итого:	7	33,008	0,001	301,956	0	0,007	295,195	0	0,007	622	2	69,95	45,46	0,76	0,3

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 622 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	2106,072	19252,499	0	0,092	18781,758	0	0,091	31692	24
15.04.2024	2139,08	19554,455	0	0,099	19076,953	0	0,098	32314	26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
