

#126178#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МТС Холдинг, ООО

Тельмана 48Б, Калининград

2923

8952

ТВ7 (АСЦП)

20113360

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,085	0	18,163	0	0	17,745	0	0	24	0	71,8	43,8	0,55	0,28	4,4
22.03.2025	2,14	0	20,577	0	0	20,106	0	0	22	2	71,6	46,3	0,55	0,28	5,6
23.03.2025	1,744	0	14,824	0	0	14,487	0	0	24	0	71,3	42,6	0,55	0,28	5,7
24.03.2025	2,347	0	20,324	0	0	19,858	0	0	21	3	71,6	43,5	0,55	0,28	6,8
25.03.2025	2,078	0	19,766	0	0	19,312	0	0	24	0	71,7	46	0,55	0,28	5,5
26.03.2025	2,05	0	15,989	0	0	15,624	0	0	24	0	71,4	40,1	0,55	0,28	4,4
27.03.2025	2,118	0	17,173	0	0	16,78	0	0	24	0	71,5	41,4	0,53	0,28	6,9
28.03.2025	1,596	0	12,494	0	0	12,211	0	0	24	0	71,1	40	0,54	0,28	5,7
29.03.2025	1,523	0	12,55	0	0	12,268	0	0	24	0	71	41,4	0,55	0,28	8,9
30.03.2025	1,972	0	15,408	0	0	15,058	0	0	24	0	71,2	40	0,54	0,28	9,9
31.03.2025	2,09	0	17,029	0	0	16,639	0	0	24	0	71,5	41,5	0,54	0,28	6,8
01.04.2025	2,34	0	19,336	0	0	18,889	0	0	24	0	72	42,5	0,53	0,28	5,9
02.04.2025	1,915	0	16,12	0	0	15,752	0	0	24	0	71,5	42,5	0,53	0,28	-
03.04.2025	1,458	0	11,569	0	0	11,307	0	0	24	0	71,1	40,4	0,53	0,28	-
04.04.2025	1,891	0	14,944	0	0	14,599	0	0	24	0	71,9	41,1	0,53	0,28	-
05.04.2025	2,647	0	23,448	0	0	22,89	0	0	24	0	73,1	45,5	0,52	0,28	-
06.04.2025	2,835	0	24,766	0	0	24,146	0	0	24	0	75,3	47,3	0,52	0,28	-
07.04.2025	2,585	0	22,421	0	0	21,872	0	0	24	0	74,3	46,2	0,52	0,28	-
08.04.2025	2,521	0	22,471	0	0	21,942	0	0	24	0	72,7	45,3	0,52	0,28	-
09.04.2025	2,403	0	21,021	0	0	20,531	0	0	24	0	72,4	44,5	0,52	0,28	-
10.04.2025	2,685	0	24,515	0	0	23,935	0	0	24	0	72,9	46,2	0,52	0,28	-
11.04.2025	2,153	0	18,206	0	0	17,783	0	0	24	0	72,2	43,4	0,52	0,28	-
12.04.2025	1,861	0	16,78	0	0	16,388	0	0	24	0	72,3	45,2	0,53	0,28	-
13.04.2025	1,135	0	8,898	0	0	8,696	0	0	24	0	71,2	40	0,53	0,28	-
14.04.2025	0,911	0	6,771	0	0	6,622	0	0	24	0	70,1	37,3	0,5	0,28	-
15.04.2025	0,854	0	6,914	0	0	6,763	0	0	24	0	69,7	39,6	0,47	0,27	-
16.04.2025	0,692	0	5,201	0	0	5,088	0	0	24	0	69,5	37,1	0,48	0,27	-
17.04.2025	0,011	0	0,344	0	0	0,339	0	0	24	0	52,7	44,7	0,42	0,27	-
18.04.2025	0,006	0	0,205	0	0	0,203	0	0	24	0	49,4	41,9	0,38	0,26	-
19.04.2025	0,013	0	0,336	0	0	0,332	0	0	24	0	49,1	40,1	0,38	0,26	-
20.04.2025	0,017	0	0,484	0	0	0,477	0	0	24	0	54,5	46	0,38	0,26	-
Итого:	52,676	0	449,047	0	0	438,642	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,581														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	445,342	4473,373	0	0,036	4367,027	0	0,036	7714	5
20.04.2025	498,02	4922,418	0	0,036	4805,67	0	0,036	8453	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 7:39:25