

#296690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель МТС Холдинг, ООО
Адрес потребителя Тельмана 48Б, Калининград
Номер абонента 2923
Порядковый номер 8952
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113360
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,222	0	19,125	0	0	18,671	0	0	24	0	73	44,7	0,55	0,29	-
22.03.2026	2,079	0	17,769	0	0	17,346	0	0	24	0	73,1	44,5	0,56	0,29	-
23.03.2026	1,702	0	13,278	0	0	12,965	0	0	24	0	72,8	41,5	0,56	0,28	-
24.03.2026	1,555	0	11,485	0	0	11,214	0	0	24	0	72,9	39,8	0,57	0,28	-
25.03.2026	1,26	0	8,725	0	0	8,522	0	0	24	0	72,3	37	0,57	0,28	-
26.03.2026	2,14	0	16,214	0	0	15,826	0	0	24	0	73,4	41,1	0,56	0,28	-
27.03.2026	2,307	0	18,862	0	0	18,413	0	0	24	0	73,2	43,3	0,56	0,29	-
28.03.2026	2,13	0	17,743	0	0	17,321	0	0	24	0	73,1	43,8	0,56	0,29	-
29.03.2026	1,956	0	14,976	0	0	14,623	0	0	24	0	72,8	40,9	0,57	0,28	-
30.03.2026	1,949	0	15,285	0	0	14,923	0	0	24	0	72,9	41,8	0,57	0,28	-
31.03.2026	2,204	0	17,384	0	0,001	16,972	0	0,001	24	0	73,1	42,1	0,56	0,28	-
01.04.2026	2,327	0	19,292	0	0	18,833	0	0	24	0	73,2	43,7	0,56	0,29	-
02.04.2026	2,26	0	19,546	0	0	19,085	0	0	24	0	72,8	44,6	0,56	0,29	-
03.04.2026	2,331	0	19,179	0	0	18,721	0	0	24	0	73,2	43,5	0,56	0,29	-
04.04.2026	2,026	0	15,771	0	0	15,399	0	0	24	0	72,8	41,4	0,56	0,29	-
05.04.2026	1,691	0	12,86	0	0	12,556	0	0	24	0	72,9	40,8	0,57	0,28	-
06.04.2026	1,971	0	14,514	0	0	14,172	0	0	24	0	72,7	39,5	0,56	0,28	-
07.04.2026	2,305	0	17,76	0	0	17,336	0	0	24	0	73,3	41,6	0,56	0,29	-
08.04.2026	2,506	0	20,362	0	0	19,877	0	0	24	0	73,3	43,2	0,55	0,29	-
09.04.2026	2,572	0	21,438	0	0	20,92	0	0	24	0	73,7	44,4	0,55	0,29	-
10.04.2026	2,313	0	19,479	0	0	19,013	0	0	24	0	73,3	44,3	0,56	0,29	-
11.04.2026	1,941	0	15,438	0	0	15,069	0	0	24	0	73,3	42,6	0,57	0,28	-
12.04.2026	1,732	0	14,297	0	0	13,959	0	0	24	0	72,9	43,4	0,57	0,28	-
13.04.2026	1,702	0	13,036	0	0	12,726	0	0	24	0	73,2	41,3	0,57	0,28	-
14.04.2026	1,461	0	10,831	0	0	10,581	0	0	24	0	72,1	39,1	0,57	0,28	-
15.04.2026	1,473	0	15,234	0	0	14,946	0	0	24	0	64,2	40,9	0,53	0,28	-
16.04.2026	1,955	0	15,653	0	0	15,285	0	0	24	0	72,6	42,1	0,57	0,28	-
17.04.2026	1,97	0	15,373	0	0	15,007	0	0	24	0	73,2	41,9	0,57	0,28	-
18.04.2026	1,584	0	12,324	0	0	12,034	0	0	24	0	72,7	41,3	0,57	0,28	-
19.04.2026	1,293	0	9,349	0	0	9,131	0	0	24	0	72,3	38,6	0,57	0,28	-
20.04.2026	1,862	0	14,462	0	0	14,123	0	0	24	0	72,6	41,2	0,57	0,28	-
Итого:	60,779	0	487,044	0	0,001	475,569	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,517														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1038,841	9967,21	0	0,199	9717,648	0	0,197	16461	18
20.04.2026	1099,621	10454,253	0	0,2	10193,215	0	0,198	17205	18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:17:37